VÝKRES TVARU ZÁKLADŮ

PŮDORYS
M 1:50

ŘEZ 01–01
M 1:50

ŘEZ 02–02
M 1:50

ŘEZ 02–02
M 1:50

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA BETONU:

ZÁKLADOVÁ DESKA – ZD.01	8,75m3
ZÁKLADOVÁ DESKA – ZD.02	16,74m3
ZÁKLADOVÉ PASY – ZP.01, ZP.02, ZP.03	11,62m3
CELKEM	37,11m3

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA VÝZTUŽE:

ZÁKLADOVÁ DESKA – ZD.01	1400kg
ZÁKLADOVÁ DESKA – ZD.02	2000kg
ZÁKLADOVÉ PASY – ZP.01, ZP.02, ZP.03	0,00kg
CELKEM + 5% =	3570kg

LEGENDA

−1,000 / −1,500 — VRCHNÍ HRANA ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE / SPODNÍ HRANA ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE–ŽELEZOBETON–PŮDORYS
- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE–ŽELEZOBETON–ŘEZY
- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ tl.300mm, 400mm PROLÉVANÉ BETONEM S VÝZTUŽÍ
- OBRYS SPODNÍ HRANY ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
- OBRYS HRANY SVISLÝCH KONSTRUKCÍ 1.PP

POZNÁMKY:

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO VYTÝČIT NA MÍSTĚ PŘESNOU POLOHU STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, POSTUP PRACÍ NUTNO KOORDINOVAT S PROVÁDĚNÍM NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE TVOŘENA VÝHRADNĚ GEOTYPEM PÍSEK ULEHLÝ, S2, Rdt,tab=250kPa. PŘÍPADNÉ NEVYHOVUJÍCÍ ZEMNÝ BUDOU VYMĚNĚNY PŘÍPADNĚ PLOMBOVÁNY V RÁMCI PROVEDENÍ PODKLADNÍHO BETONU
- ZEMNÍ PLÁŇ BUDE ŘÁDNĚ HUTNĚNA MIN. NA Edef,2 = 30MPa. HUTNĚNÍ BUDE UTAŽENO TAK, ABY VZNIKALA CO NEJMENŠÍ DODATEČNÁ SEDÁNÍ VRCHNÍ STAVBY.
- DO ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE ZAKÁZÁNO PROVÁDĚT PROSTUPY A NIKY BEZ SOUHLASU PROJEKTANTA STATIKY. VEŠKERÉ PŘÍPADNÉ PROSTUPY BUDOU TĚSNĚNÉ !!!
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA MUSÍ BÝT PO VYKOPÁNÍ A PŘED BETONÁŽÍ TRVALE CHRÁNĚNA PROTI POVĚTRNOSTNÍM PODMÍNKÁM, PRO OCHRANU HLAVNÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A TAKÉ PRO VYROVNÁNÍ TOLERANČNÍCH NEROVNOSTNÍ OCHRANNOU BETONOVOU VRSTVOU tl.100mm C12/15 XO!!! PODKLADNÍ BETON BUDE HLADKÝ !!! NA PODKLADNÍ BETON BUDE UMÍSTĚNA SEPARAČNÍ A KLUZNÁ VRSTVA TVOŘENA 2x VRSTVAMI PE FÓLIE tl.0,50mm
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE PŘEVZATA PŘIZVANÝM GEOLOGEM A STATIKEM !!!

BETON	PASY – C20/25 XC1
	DESKY, PODZ. STĚNY – C25/30 XC2
	STUPNĚ– C30/37 XC3, XF4
OCEL DO BETONU	B500B
KRYTÍ	c=40mm – horní
	c=60mm – spodní

TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ VÝHRADNĚ K VÝBĚRU ZHOTOVITELE !!!
PODLE TÉTO DOKUMENTACE NELZE REALIZOVAT ZAMĚR!!!

TA3 Projekt

Hlavní projektant:	DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz	Autorizace:	
Projektant části:	TA3 projekt s.r.o., Vančíkova 167/71, 391 01 Sez. Ústí IČO: 08802874, info@ta3projekt.cz		
Vypracoval:	Bc. Ondřej Kouba, IČO: 14210720		
Investor:	UNIVERZITA KARLOVA, KOLEJE A MENZY Kolej Hlávka, blok A3, Ovenčkova 3, 162 08 Praha 6		
Místo stavby:	parc.č. 2418/16; k.ú. Hostivař		
Akce:	**UK KoM – PŘESTAVBA OBJEKTU č.5 NA KOLEJ – PRAHA, HOSTIVAŘ**	Zakázka:	5034
		Datum:	02/2024
Stavební objekt:	---	Stupeň:	DPS
Část projektu:	**D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ**	Měřítko: 1:50	Papír:
Obsah:	**VÝKRES TVARU ZÁKLADŮ**	Č. výkresu: D.1.2.C.01	