SCHÉMA ROZVADĚČE R2



R3.1
PROVOZNÍ NAPĚTÍ:3+PE+N, 3x230/400V, 50 Hz, síť TN-C-S
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41(Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. (§90 odst. 3 ZZVZ)) ,
DOPLNĚNA OCHRANOU POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
TYP:NÁSTĚNNÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ, 56 MODULŮ, VELIKOST 155x399x643/V/
KRYTÍ:IP 41/20

Investor:	UNIVERZITA KARLOVA, KOLEJE A MENZY KOLEJ HVĚZDA, BLOK A3, ZVONÍČKOVA 5 162 08 PRAHA 6		DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz
Místo stavby:	WEILOVA 1450/2E, 102 00 PRAHA 15 - HOSTIVAŘ BUDOVA č.5 K.Ú.: HOSTIVAŘ (732052), p.č. 2416/6		
Hlavní projektant:	Ing. JAN DINGA	Zodp. projektant: Ing. JAN DINGA	Stupeň PD: DPS
Vypracoval:	Ing. ZDENĚK FOREJTEK		Datum: 02/2024
Část:	ELEKTROINSTALACE	Zakázka číslo: 5034	Revize: 00
Akce:	**UK KaM - PŘESTAVBA OBJEKTU č.5 NA KOLEJ - PRAHA, HOSTIVAŘ**		Paré: Formát: A4x4 Měřítko:
Obsah:	SCHÉMA ROZVADĚČE R2		Číslo výkresu: D.1.4.G.11