



M.Č.	ÚČEL M.	m2
101	POKOJ PRO IMOB.	21,6
102	KOUPELNA	6,5
103	POKOJ PRO IMOB.	21,6
104	KOUPELNA	6,5
105	POKOJ PRO IMOB.	21,6
106	KOUPELNA	6,5
107	POKOJ PRO IMOB.	21,6
108	KOUPELNA	6,5
109	STUDOVNA	13,1
110	STUDOVNA	13,1
111	MÍSTNOST ÚKLIDU	11,8
112	ÚKLID.KOMORA	1,9
113	SKLAD	8,1
114	MÍST. SLABOPROUDU	3,1
115	EPS ÚSTŘEDNA	2,9
116	VESTIBUL	14,2
117	CHODBA	33,3
118	SCHODIŠTĚ VNITŘNÍ	24,2
119	CHODBA	7,7
120	KORIDOR	79,5

LEGENDA:

- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ
- KRUHOVÉ POTRUBÍ
- TLUMIČ HLUKU
- PŘÍVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTI (m3/h)
- ODVOD VZDUCHU Z MÍSTNOSTI (m3/h)
- ZÁR. Č. X
- PŘÍVODNI/ČERSTVÝ VZDUCH
- ODVODNI/ODPADNÍ VZDUCH
- PŘÍVOD – MNOŽSTVÍ VZDUCHU DISTR. PRVKEM (m3/h)
- ODVOD – MNOŽSTVÍ VZDUCHU DISTR. PRVKEM (m3/h)

POZNÁMKA

DVEŘE UVNITŘ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH BUDOU OPATŘENY DVEŘNÍ MŘÍŽKOU, ROZVODY V KOUPELNÁCH V POHLEDU S PŘÍSTUPEM K REGULAČNÍ KLAPE PŘES REVIZNÍ DVÍŘKY (DODÁVKA STAVBY). ZA PROSTUPEM POŽ. DĚLICÍ KONSTRUKCI MIN. 500 mm Z NEHOŘLAVÉHO POTRUBÍ BEZ VÝUSTEK

Investor:	UNIVERZITA KARLOVA, KOLEJE A MENZY KOLEJ HVĚZDA, BLOK A3, ZVONÍČKOVA 5 162 08 PRAHA 6			 DIGITRONIC CZ s. r. o. Sírníkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, office@digitronic.cz		
Místo stavby:	WEILOVA 1450/2E, 102 00 PRAHA 15 - HOSTIVAŘ BUDOVA č.5 K.Ú.: HOSTIVAŘ (732052), p.č. 2416/6					
Hlavní projektant:	Ing. JAN DINGA	Zodp. projektant:	Ing. JAN DINGA		Stupeň PD:	DPS
Vypracoval:	ING. PETR VANICKÝ				Datum:	02/24
Část:	VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ		Zakázka číslo:	5034	Revize:	-
Alco:	UK KaM - PŘESTAVBA OBJEKTU č.5 NA KOLEJ - PRAHA, HOSTIVAŘ			Paré:	Formát:	A3x3
Obsah:					Měřítko:	1:50
	PŮDORYS 1.NP				Číslo výkresu	D.1.4.C02