



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

s názvem

„LFP - Služby ostrahy a recepce kampusu UniMeC 2025 až 2027“

Zadavatel:

Název: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Sídlo: alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zastoupená: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, děkan fakulty

Zadavatel obdržel dne 4. 7. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Níže zadavatel poskytuje vysvětlení:

Dotaz č. 1:

Jménem společnosti XXXXXXXXXXXX Vás žádám o poskytnutí dodatečných informací k veřejné zakázce zveřejněné pod názvem „LFP - Služby ostrahy a recepce kampusu UniMeC 2025 – 2027“.

Zadavatel ve Smlouvě o poskytování služeb, přesněji v čl. č. III. Předmět plnění požaduje plnění Poskytovatele spočívající zejména v:

a) poskytování nepřetržité ostrahy, ochrany osob a majetku (dále jen „Ostraha“) objektů Objednatele nacházejících se v kampusu UniMeC na adrese alej Svobody 1655/76, Plzeň,

b) poskytování služeb recepce a

c) připojení ústředny Objednatele na pult centralizované ochrany.

V příloze č. 1 smlouvy Specifikace podmínek poskytovaných služeb Zadavatel vymezil povinnosti Poskytovatele dle čl. č. III. odst. 1 písm. a) a b) smlouvy, ale nevymezil povinnosti Poskytovatele dle uvedeného ustavení písm. c).

Jaké jsou tedy povinnosti Poskytovatele v souvislosti s ustanovením čl. č. III. odst. 1 písm. c)? Nadále žádám o upřesnění typu a výrobce ústředny pro připojení na pult centralizované ochrany (např. Paradox, ústředna Digiplex, nebo Jablotron, ústředna JA100+ apod.)



Odpověď č. 1

Požadavek na napojení objektů na PCO:

Objekty U1, U2 a BC musí být napojeny na Pult centrální ochrany (PCO), a to buď vlastní, nebo prostřednictvím poddodavatele.

Obsluha PCO bude reagovat:

- na žádost fyzické ostrahy,
- nebo v případě její nečinnosti aktivně – telefonickým ověřením situace,
- případně vysláním výjezdové jednotky k ověření stavu na místě.

Napojení na PCO bude realizováno prostřednictvím vlastních přenosových zařízení.

budovy **BC**, **ZV** (nacházející se mezi budovami U2 a BC) a **U2** jsou řešeny celkem 3 ústřednami **Dominus Millenium**, tyto spravují EZS + ACS

budova **U1** je řešena:

- ACS - systém **Aktion.NEXT**,
- EZS - **MB Secure 5000**
- Kamerový systém (všechny budovy) – **Ateas**
- EPS – **Esser FlexES**

Uvedené systémy jsou zastřešeny integračním systémem **C4** společnosti Gamanet, umožňujícím jejich správu v grafickém prostředí:





LÉKAŘSKÁ FAKULTA
V PLZNI
Univerzita Karlova

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň
IČO: 00216208

S ohledem na povahu tohoto vysvětlení zadavatel **neprodlužuje** lhůtu pro podání nabídek.

Zástupce zadavatele
Mgr. Ondřej Škrabal