



UNIVERZITA KARLOVA
Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název zakázky:	Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – stavební práce - oprava skleníků na zahradě léčivých rostlin II
Název zadavatele, jednající součást:	Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 05
Způsob zadání	Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v podlimitním režimu ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Osoba zastupující zadavatele:	prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona, na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz:

pro kalkulaci ceny VZ "SKLENIKY - OPRAVA SKLENÍKŮ NA ZAHRADĚ LÉČIVÝCH ROSTLIN, FaF UK HK", část "ZÁVLAHA", potřebujeme upřesnit maximální očekávanou hodinovou spotřebu demineralizované vody, na celý den je sice napsáno 2500litrů, ale nevíme, jak je to rozloženo.

Odpověď na dotaz:

S ohledem na nerovnoměrné rozložení závlahy může hodinová spotřeba demineralizované vody dosáhnout uváděných 2 500 l. Upozorňujeme, že pro úpravnu vody je předepsána hodinová produkce min. 800 l (viz hodnota min. průtok v tabulce D2.2.3, list č. Z.01), výkyvy spotřeby budou vyrovnávány pomocí retenční nádrže v místnosti 1.22.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Místo a lhůta pro podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

V Hradci Králové dne 20.6.2018

Ing. Markéta Vítková
Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

