



Prostory  
Elektrická rozvodná síť  
Dleprona před DE.P  
Normální, PNE 330000-2  
3PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C-S  
Zařízení do 1000V (TN-S) - odpojení od zdroje  
PNE 330000-1

✂️ svítidlo nástěnné 105W, ve výši max. 18-1,9m nad podlahou

⚡️ spínač kolečkový 1-pól.,10A,250V 1,4m nad podlahou

⚡️ zásuvka 3+1 fázová 400/16A

— kabel CYKY-J 3x1,5 (CYKY 3Cx1,5) mm v trubkách - světelný okruh

— kabel CYKY-J 3x2,5 (CYKY 3Cx2,5) mm v trubkách - zásuvky 1 fáz

— kabel CYKY-J 5x4 (CYKY 5Cx2,5) mm v trubkách - zásuvky 3 fáz



Parmská 355  
PRAHA 10  
10900

tel 77525645  
e-mail elektron@volny.cz

ZODP.PROJEKT:	Ing.Antoš Petr	DATUM:	03.2018	PS/SO:	PS01
KRESLIL:	Ing.Antoš Petr	FORMAT:	A4	MĚŘÍTKO:	--
STUPEŇ:	DPS	ČÁST:			
AKCE:	AKCE: Rekonstrukce rozvodny NN a TI Bruslašská				
LOKALITA:	EL17047				
INVESTOR:	Univerzita Karlova v Praze, Dvorní trh 560/5, Praha 1				

D4.5

NÁZEV VÝKRESU:

Elektroinstalace v TS