

## Příloha č. 6 dokumentace výběrového řízení

-

## Soupis kapsových filtrů pro VZT jednotky č. 1-6

Typ jednotky	Rozměr	Materiál	Množství ks	Umístění
<b>VZT č.1</b>				strojovna VZT
přívod	490/490/600/6	F7	8	
přívod	490/490/360/5	G4	8	
odvod	490/490/360/5	G4	8	
<b>VZT č.2</b>				strojovna VZT
přívod	592/592/600/8	F7	2	
přívod	592/592/360/6	G4	2	
odvod	592/592/360/6	G4	2	
<b>VZT č.3</b>				střecha budovy
přívod	287/428/360/2	G4	4	
přívod	428/428/360/4	G4	3	
přívod	287/287/360/4	G4	1	
odvod	287/428/360/2	G4	4	
odvod	428/428/360/4	G4	3	
odvod	287/287/360/4	G4	1	
<b>VZT č.4</b>				střecha budovy
přívod	490/490/600/6	F7	8	
přívod	490/490/360/5	G4	8	
odvod	490/490/360/5	G4	8	
<b>VZT č.5</b>				střecha budovy
přívod	287/428/360/2	G4	4	
přívod	428/428/360/4	G4	3	
přívod	287/287/360/4	G4	1	
odvod	287/428/360/2	G4	4	
odvod	428/428/360/4	G4	3	
odvod	287/287/360/4	G4	1	
<b>VZT č.6</b>				strojovna VZT
přívod	490/490/360/5	G4	2	
odvod	490/490/360/5	G4	2	

<b>celkový počet filtrů</b>	<b>90</b>
-----------------------------	-----------