

Specifikace předmětu plnění

Předmětem této veřejné zakázky je **zateplení zařízení větrání chráněných únikových cest** v budově teoretických ústavů.

Budova teoretických ústavů (SO 04) na adrese alej Svobody 1655/76, Plzeň, byla postavena v letech 2012 až 2014 v rámci realizace projektu UniMeC - I. etapa. Pod hlavním schodištěm vstupního foyer a pod zadním schodištěm jsou umístěny dva ventilátory pro nucené větrání chráněné únikové cesty. Nasávání vzduchu je přímo z venkovního prostředí. V době nečinnosti potrubí je od venkovního prostředí odděleno pouze žaluzií z hliníkového plechu. Za chladného počasí tak dochází k neúměrnému ochlazování prostor foyer právě prostřednictvím těchto žaluzií.

Záměrem této akce je osadit před vstup do potrubí izolační okna. V případě vyhlášení poplachu na základě signálu z EPS dojde k jejich otevření a teprve po tomto otevření se spustí chod ventilátorů.

Práce tedy zahrnují dodávku a montáž oken, napojení na slaboproudé a silnoproudé systémy a úpravu včetně doprogramování ústředny EPS. Bližší řešení - viz projektovou dokumentaci a výkaz výměr.

Záměr byl posouzen Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, který k němu vydal souhlasné stanovisko (viz přílohu). Součástí dodávky zhotovitele bude předání všech relevantních dokladů, certifikátů a dalších dokumentů nutných pro ověření způsobilosti zařízení z hlediska požární ochrany.

Zásah do systému EPS musí zhotovitel provádět pouze v součinnosti se společností INEL - Technik, s.r.o., která je správcem systému. Náklady na součinnost této společnosti nese zhotovitel a budou obsaženy v nabídkové ceně.