

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
501	chodba	41 m2
502	schodiště	26 m2
503	strojovna VZT	110 m2
504	seminární místnost	25 m2
505	seminární místnost	25 m2
506	předsíň WC ženy	2 m2
507	WC ženy	5 m2
508	předsíň WC muži	2 m2
509	WC muži	5 m2
510	terasa	140 m2
	CELKEM	227 m2

LEGENDA ZNAČEK PO :

- Hranice požárního úseku
- CHÚC B / PÚ N 11/4N / II.SPB — Chráněná úniková cesta typu B
- Požární úsek v 1.NP až 4.NP s pořad. číslem 11, stupeň požární bezpečnosti II
- IŠ / II.SPB — Požární úsek instalační šachty, stupeň požární bezpečnosti II
- Prostor střežený samočinnými hlásiči požáru
- Nouzové osvětlení
- Domácí rozhlas s nuceným poslechem
- H 30/25 — Hadicový systém D25, hadice 30 m
- Směr úniku
- Únikový východ
- REI 60 DP1 — Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stavy R, E, I 60 minut, druh konstrukce DP1
- REIW 60 DP1 — Nejnižší požadovaná požární odolnost svislé konstrukce pro mezní stavy R, E, I, W 60 minut, druh konstrukce DP1
- ① EW 30 DP3+C — Požární uzávěr omezující šíření tepla s 30–ti min. odolností, druh konstrukce DP3, samozavírač
- ② EI 30 DP3-Sm+C — Požární uzávěr bránící šíření tepla s 30–ti min. odolností, druh konstrukce DP3, kouřotěsný, samozavírač
- ③ EW 15 DP1 — Požární uzávěr omezující šíření tepla s 15–ti min. odolností, druh konstrukce DP1
- ④ EW 30 DP1+C — Požární uzávěr omezující šíření tepla s 30–ti min. odolností, druh konstrukce DP1, samozavírač
- ⑤ EW 45 DP1+C — Požární uzávěr omezující šíření tepla s 45–ti min. odolností, druh konstrukce DP1, samozavírač
- ⑥ EW 60 DP1+C — Požární uzávěr omezující šíření tepla s 60–ti min. odolností, druh konstrukce DP1, samozavírač

SEVER

OBJEDNATEL :

2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
V úvalu 84,
PRAHA 5

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. JAN LAMPA	
ZODP. PROJEKTANT	ING. MARTIN TŘASKOŠ	
VYPRACOVAL	ING. LUBOMÍR HRADIL	
KONTROLOVAL	ING. JAN LAMPA	
KRAJ : PRAHA	STAV. ÚŘAD : PRAHA	

KANIA
KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava
tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostrava.cz

NÁZEV AKCE :

DOBUDOVÁNÍ VÝUKOVÝCH PROSTOR
TEORETICKÝCH A PREKLINICKÝCH ÚSTAVŮ

STUPEŇ	DÚR+DSP
DATUM	05/2017
FORMÁT/POČET STR.	A4/2
MĚŘÍTKO	1:200

NÁZEV OBJEKTU :

SO 01 - VSTUPNÍ OBJEKT

Č. ZAK.	17010	ČÍSLO SOUPRAVY	
SOUBOR	DWG		

NÁZEV PŘÍLOHY :

PBŘ - PŮDORYS 5.NP

Č. PŘÍLOHY :

17010-DSP-D-1.3-7