



Váš dopis zn.

Ze dne 12. 6. 2017

Naše značka **PVK 34500/OTPČ/17**

Vyřizuje Petra Heizmanová
Operativní útvar provozního ředitele
Dykova 3, Praha 10

Tel. / fax 221 501 120

E-mail petra.heizmanova@pvk.cz

Datum 20. 6. 2017

KANIA a.s.

Špálova 80/9

702 00 Ostrava

**Společná projektová dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení
na dostavbu areálu TPU UK 2. LF, Plzeňská 130/221, Praha 5 Motol, parcelní č.
405/21, 405/22, 405/23, 405/24, 405/29, 405/1, 405/27, 405/28, 56/2, 56/25**

Stavebník: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, V Úvalu 84, Praha 5

Předmětem předložené projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení je přístavba a novostavba vysokoškolského areálu 2. LF UK. Vzniknou dva nové objekty – SO 01-Vstupní objekt, vysokoškolské vzdělávací zařízení a SO 02-Hospodářský objekt, technické zázemí areálu a chov zvířat. Dále jsou řešeny přeložky stávajících areálových inženýrských sítí a nové areálové inženýrské sítě, nové areálové komunikace, zpevněné plochy.

Nové vodovodní a kanalizační přípojky nejsou projektem řešeny.

Odběrné místo je evidováno pod technickým č. odběru 303834-11 vodné, stočné.

Podmínkou našeho souhlasného stanoviska je kladné vyjádření správce sítí Pražské vodohospodářské společnosti a.s. k navržené potřebě vody, odvodu splaškových a nakládání s dešťovými vodami.

Pražské vodovody a kanalizace a.s. jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury na území hl. m. Prahy, není účastníkem územního a stavebního řízení a neprovádí kontrolu staveb vnitřních instalací vodovodů a kanalizací a ani jí to dle příslušných právních předpisů nepřísluší.

Za posouzení dostatečné kapacity stávající vodovodní a kanalizační přípojky a vnitřního rozvodu vodovodů a kanalizací s ohledem na potřebu vody a odvádění odpadní vody do/z celého objektu zodpovídá projektant, který případně navrhne rekonstrukci vodovodní nebo kanalizační přípojky.

Projektovou dokumentaci vracíme s tím, že upozorňujeme na dodržení ČSN EN 806– Vnitřní vodovody, ČSN EN 12056 – Vnitřní kanalizace a dalších doplňujících norem a vyhlášek. U rekonstrukcí suterénních prostor připomínáme, že kanalizačním potrubím chráněným proti zpětnému vzduť se nesmí odvádět odpadní vody z ploch, zařizovacích předmětů a zařízení, která jsou nad nejvyšší hladinou zpětného vzduť ve stoce.

S pozdravem

Ing. Michal Vyskočil
manažer operativního útvaru provozního ředitele

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
102 00 Praha 10, Ke Kablu 971
Úsek provozního ředitele
730