

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	UK KAM - ZATEPLENÍ KOLEJE NA VĚTRNÍKU 1. ETAPA, PRAHA
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Zadavatel:	Univerzita Karlova, Koleje a menzy
Sídlo zadavatele:	Zvoničkova 5, 162 08 Praha 6
IČO:	00216208
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Jiří Macoun, ředitel

V Praze dne 06.09.2018

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci dle přiloženého seznamu výkresů chybí výkresy:

- Výkresč.14.TABULKYPSV
- Výkresč. 15.TABULKYKZS

Mohu prosím požádat o zaslání?

Odpověď:

Výkresy jsou ve složce 1. etapa, D1.1. stavební řešení a v č.14 vč.15. Rovněž přikládáme jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2

v rámci veřejné zakázky s názvem „UK KAM - ZATEPLENÍ KOLEJE NA VĚTRNÍKU 1. ETAPA, PRAHA“
Vás žádáme o doplnění ZD a zaslání výpisu prvku - zejména zámečnických prvků a výplní otvorů. Dále žádáme o specifikaci položky - v PD jsme bližší popis nenalezli.

772-R01	Sanace žulových schodů vstupních schodišť, viz popis v PD	m2	48,938
"pavilon m, JZ pohled" (0,3+0,15)*2,55*7		8,033	"pavilon k a m, SV pohled"
(0,3+0,15)*5,05*(8+10) 40,905			

Odpověď:

Sanace žulových schodišť- vyčištění žulových schodišť a následná impregnace, nové přespárování, oprava schodů v ploše max. 1 m2

Dotaz č. 3

Žádáme o bližší specifikaci položky - musí být jednoznačně určena tloušťka sanačních materiálů a jejich výměra

6-R01	Terasa a lodžie - sanace míst s trvalým projevem zatékání dešťových vod	kpl	1,000
-------	---	-----	-------

Žádáme o bližší specifikaci položky - z popisu není zřejmé, co máme provádět - revidovat. Dále je třeba jednoznačně určit, co a v jakém rozsahu opravit.

Odpověď:

Sanace na terase a lodžiích - oklepání omítky v pruhu výšky 60 cm ,tl max.30 cm po celém obvodu, proškrábání spár, nová sanační omítka - klasický postup sanace při zatékání

Dotaz č. 4

Revize, případná oprava a nový nátěr ocelových osazovacích rámu pro okna P1

m

Odpověď:

Některá nová stávající okna velikosti P1, která byla osazena do původního kovového rámu - rám bude před zateplením natřen, očištěn a opatřen proti korozi .Platí bm ve výkazu výměr.

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Koláčková