

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Název veřejné zakázky:	UK KAM - ZATEPLENÍ KOLEJE NA VĚTRNÍKU 1. ETAPA, PRAHA
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Zadavatel:	Univerzita Karlova, Koleje a menzy
Sídlo zadavatele:	Zvoničkova 5, 162 08 Praha 6
IČO:	00216208
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Jiří Macoun, ředitel

V Praze dne 24.09.2018

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

„V tech. zprávě je uvedeno: druh, délka, počet a umístění hmoždinek jak v ploše, tak pod nebo nad výztužnou síťovinou – včetně hloubky kotvení desek je určeno ve statické části, ale je nutno jej sladit s předpisy vybraného výrobce kontaktního systému (upřesní vybraná prováděcí firma). Prosíme tedy o zaslání části STATIKA.

Dále žádáme o zaslání kotevního plánu. Bez něj nelze ocenit položku.“

Odpověď:

Kotevní plán + délky hmoždinek jsou přehledně na výkrese č.11 - detaily KZS.

Jedná se o zatloukací hmoždinky s ocelovým trnem.

Tato informace je dle zadavatel zcela dostačující pro ocenění.

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Koláčková