



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) s názvem

„LFP - modernizace výtahů v Šafránkově pavilonu“

Zadavatel:

Název: Univerzita Karlova
Právní forma: Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku
Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
Jednající součást: Lékařská fakulta v Plzni
Sídlo jednající součásti: Husova 654/3, 301 00 Plzeň
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

Kontaktní osoba zadavatele:

Zástupce: Ing. Jaroslav Pojar
Telefon: +420 377 593 445
e-mail: Jaroslav.Pojar@lfp.cuni.cz

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast ve veřejné zakázce, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, případně bez předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 ZZVZ. V souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje zadavatel tyto informace na základě dotazů dodavatelů (dotaz - odpověď), kdy formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata, případně v souladu s ustanovením § 99 odst. 1 ZZVZ bez předchozí žádosti.

Dotaz č. 1:

Obracíme se na Vás se žádostí o dodatečnou informaci k veřejné zakázce „LFP - modernizace výtahů v Šafránkově pavilonu“.

V souvislosti s požadavky normy EN81-20 na prohlubeň je potřeba upravit stavebně prohlubeň jejím prohloubením do stávající strojovny pod šachtou. Pro posouzení reálnosti této stavební úpravy je potřeba doplnit informaci o skladbě podlahy pod stávající strojovnou a vyloučit případnou kolizi s inženýrskými sítěmi.

S ohledem na tuto skutečnost prosíme o umožnění druhé prohlídky místa a prodloužení termínu podání nabídky.

Odpověď č. 1:

Zadavatel tímto stanovuje termín prohlídky místa plnění na 11. 10. 2018 od 12.00 hodin s tím, že sraz účastníků je ve vestibulu předmětné budovy, tj. na adrese alej Svobody 703/31, Plzeň.

S ohledem na výše uvedené dále zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek na 24. 10. 2018 do 08.00 hodin.

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Pojar v. r.