ŘEZ 7-7



ŘEZ 6-6



ŘEZ 4-4

- nasávací část



ŘEZ 5-5



ŘEZ 4-4



LEGENDA:

- RUČNÍ REGULAČNÍ KLAPKA
- POŽÁRNÍ KLAPKA RUČNÍ, TEPLOTNÍ S KONCOVÝM SPÍNAČEM "ZAVŘENO"
- POTRUBNÍ FILTR
- POTRUBNÍ KLAPKA
- POTRUBNÍ VENTILÁTOR
- 50 / ø125 — MNOŽSTVÍ VZDUCHU [m^3h^{-1}] DIMENZE [mm]
- ODPOROVÝ PARNÍ VYVÍJEČ OSADIT NA OCEL. KONSTRUKCI 600mm NAD PODLAHOU
- KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU
- POŽÁRNÍ IZOLACE 40mm / 45min
- TEPELNĚ HLUKOVÁ IZOLACE

- JEDNOTKY BUDOU TRANSPORTOVÁNY PO JEDNOTLIVÝCH KOMORÁCH A S DĚLENÝM REKUPERÁTOREM



vedoucí projektant profese	ing. Lenka HUŠKOVÁ	KASTT spol. s r.o.	PROJEKTY, KOMPLETACE A SERVIS VZDUCHOTECHNIKY, KLIMATIZACE, CHLAZENÍ, MĚŘENÍ A REGULACE Office: Hradec Králové 500 03 Jižní 870 Tel.: 495 404 011 Fax.: 495 406 544 e-mail: info@kastt.cz http://www.kastt.cz
vypracoval	Petr MARTINOVSKÝ		
projektant stavební části	ing. Jiří HÁJEK		
investor	UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA	A subsidiary of VINCI Energies	
místo	HRADEC KRÁLOVÉ 500 05 HEYROVSKÉHO 1203		
název akce: REVITALIZACE INFRASTRUKTURY NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V HK SEVERNÍ BUDOVA		číslo zakázky:	1897/5/013
		druh projektu:	DPS
		datum:	03 / 2013
		formát:	10 A4
profese: S.A.3.3 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY		měřítko:	1:50
název výkresu: ŘEZY (A)		č.paré	č.výkresu S.A.3.3.4

Tento výkres je duševním majetkem firmy KASTT spol.s r.o. Použít může být jen se souhlasem nebo podle příkazů daných touto firmou. Zhotovitel bude ověřovat součinnost.

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz