




Tento výkres je duševním majetkem firmy KASTT spol.s r.o.
Použít může být jen se souhlasem nebo podle příkazů
daných touto firmou.
Zneužití bude stíháno soudně.

vedoucí projektant profese	ing. Josef Chřpa	 spol. s r.o.	PROJEKTY, KOMPLETACE A SERVIS VZDUCHOTECHNIKY, KLIMATIZACE, CHLAZENÍ, MĚŘENÍ A REGULACE Office: Hradec Králové 500 03 Jižní 870 Tel.: 495 404 011 Fax.: 495 408 544 e-mail: info@kastt.cz http://www.kastt.cz	
vypracoval	ing. Josef Chřpa			
projektant stavební části	ing. Jiří HÁJEK			
investor	UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA			
místo	HRADEC KRÁLOVÉ 500 05 HEYROVSKÉHO 1203			
název akce:		 A subsidiary of 	číslo zakázky: 1897/5/013	
REVITALIZACE INFRASTRUKTURY NA			druh projektu: DPS	
FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V HK			datum: 03 / 2013	
SEVERNÍ BUDOVA			formát: 1 A4	
profese:	S.A.3.7 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		měřítko: -	
název výkresu:		č.paré	č.výkresu	
VÝKAZ VÝMĚR			S.A.3.7.10	

VÝKAZY VÝMĚR

Stavba: REVIFAF FaF UK HK

Objekt: SEVER

Část: ELEKTRO

P.č.	Kód ceníku	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Montáž	Dodávka	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkový součet											
			Elektroinstalace								
1	MAT	E1	Rozváděč R-SEV-1, skříňový, přívody shora a vývody shora, náplň a parametry dle výkresové části	ks	1,000						
2		E2	montáž E1	ks	1,000						
3	MAT	E3	Rozváděč R-SEV-2, skříňový, přívody a vývody shora, náplň a parametry dle výkresové části	ks	1,000						
4		E4	montáž E3	ks	1,000						
5	MAT	E5	Rozváděč rmo6-01-nov, skříňový, přívody a vývody shora, náplň a parametry dle výkresové části	ks	1,000						
6		E6	montáž E5	ks	1,000						
7	MAT	E7	Zásuvková skříňka 1xzás.400V/16A, 2xzás.230V/16A, s proudovým chráničem a nadproudovou ochranou	ks	1,000						
8		E8	montáž E7	ks	1,000						
9	MAT	E9	Přímotopný konvektor 2000W s vestavěným termostatem	ks	2,000						
10		E10	montáž E9	ks	2,000						
11	MAT	E11	Ocelový pozinkovaný žlab včetně upevňovacího materiálu 35x50mm	bm	13,000						
12		E12	montáž E11	bm	13,000						
E	MAT	E13	Ocelový pozinkovaný žlab včetně upevňovacího materiálu 60x100mm	bm	34,000						
14		E14	montáž E13	bm	34,000						
15	MAT	E15	Ocelový pozinkovaný žlab včetně upevňovacího materiálu 60x200mm	bm	48,000						
16		E16	montáž E15	bm	48,000						
17	MAT	E17	Ocelový pozinkovaný žlab včetně upevňovacího materiálu 60x400mm	bm	4,000						
18		E18	montáž E17	bm	4,000						
19	MAT	E19	Prostup ošetřený protipožární ucpávkou	ks	18,000						
20		E20	montáž E19	ks	18,000						
21	MAT	E21	Zářivkové svítidlo 2x36W, zavěšené na řetízku, včetně upevňovacího materiálu	ks	10,000						
22		E22	montážE21	ks	10,000						
23	MAT	E23	Zářivkový zdroj 36W, T5	ks	20,000						
24		E24	montáž E23	ks	20,000						
25	MAT	E25	Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem 8W, autonomie 1h, kompletní	ks	1,000						
26		E26	montáž E25	ks	1,000						
27	MAT	E27	Pojistkový odpínač 400/2/3	ks	1,000						
28		E28	montáž E28	ks	1,000						
29	MAT	E29	Nožová pojistka PN 250A	ks	3,000						
30		E30	montáž E29	ks	3,000						
31	MAT	E31	Kabel 1-YY 1x240, pevně uložený, včetně ukončení	bm	48,000						
32		E32	montáž E31	bm	48,000						
33	MAT	E33	Kabel CYKY 3x150+70, pevně uložený, včetně ukončení	bm	140,000						
34		E34	montáž E33	bm	140,000						
35	MAT	E35	Kabel CYKY 5x50, pevně uložený, včetně ukončení	bm	15,000						
36		E36	montáž E35	bm	15,000						

Silnoproudá elektrotechnika

37	MAT	E37	Kabel CYKY 5x35, pevně uložený, včetně ukončení	bm	20,000
38		E38	montáž E37	bm	20,000
399	MAT	E39	Kabel CYKY 5x16, pevně uložený, včetně ukončení	bm	365,000
40		E40	montáž E39	bm	365,000
41	MAT	E41	Kabel CYKY 5x10, pevně uložený, včetně ukončení	bm	320,000
42		E42	montáž E41	bm	320,000
43	MAT	E43	Kabel CYKY 5x4, pevně uložený, včetně ukončení	bm	20,000
44		E44	montáž E43	bm	20,000
45	MAT	E45	Kabel CYKY 3x2,5, pevně uložený, včetně ukončení	bm	180,000
46		E46	montáž E45	bm	180,000
47	MAT	E47	Kabel CYKY 3x1,5, pevně uložený, včetně ukončení	bm	535,000
48		E48	montáž E47	bm	535,000
49	MAT	E49	Samoregulační kabel s příslušenstvím	bm	12,000
50		E50	montáž E49	bm	12,000
51	MAT	E51	Pomocné práce (průrazy zdí, rýhy pod omítku, zazdění krabic atp.)	hod	
52		E52	montáž E51	hod	50,000
53	MAT	E53	Vypracování revizní zprávy	hod	
54		E54	revizní zpráva	hod	32,000
55	MAT	E55	Spolupráce s revizním technikem	hod	
56		E56	Spolupráce s revizním technikem	hod	32,000
57	MAT	E57	Práce nepředvídatelné	ks	57,000
58		E58	montáž E57	ks	57,000
59	MAT	E59	1-pólový spínač 230V, 10A, na povrch	ks	2,000
60		E60	montáž E59	ks	2,000