



vedoucí projektant profese	ing. Lenka HUŠKOVÁ	 spol. s r.o.	PROJEKTY, KOMPLETACE A SERVIS VZDUCHOTECHNIKY, KLIMATIZACE, CHLAZENÍ, MĚŘENÍ A REGULACE Office: Hradec Králové 500 03 Jižní 870 Tel.: 495 404 011 Fax.: 495 406 544 e-mail: info@kastt.cz http://www.kastt.cz	
vypracoval	Alena ŠAROUNOVÁ			
projektant stavební části	ing. Jiří HÁJEK			
investor	UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA			
místo	HRADEC KRÁLOVÉ 500 05 HEYROVSKÉHO 1203			
název akce:		 A subsidiary of VINCI ENERGIES		
REVITALIZACE INFRASTRUKTURY NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V HK JIŽNÍ BUDOVA		číslo zakázky: 1897/5/013		
		druh projektu: DPS		
		datum: 03 / 2013		
		formát: 3 A4		
profese: J.A.3.3 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	měřítko:			
název výkresu:	č.paré		č.výkresu	
TABULKA VRV		J.A.3.3.14		

TABULKA ZAŘÍZENÍ - VÝKONY "VRV"

Pozice	m.č.	Popis místnosti	Cirk.dochl.	ZTI	El.přív.	Poznámka	Napájení	Ovládání
			/kW/	odvod kond.	kW/ A/ napětí			

Cirkulační chlazení - VRV zař.č.21 (4.NP-9NP)

10.NP

21.1	střecha		36,6		11/31,5/400	venkovní	EL	MaR
22.1	střecha		36,5		11/31,5/400	venkovní	EL	MaR

9.NP

21.2.1	922	vedoucí katedry	3,5	ano	0,03/0,4/230	vnitřní nástěnná	EL	Infra dálkové ovládání
21.2.2	923	sekretářka	2,2	ano	0,019/0,3/230	vnitřní nástěnná	EL	Infra dálkové ovládání
21.2.3	924	studovna	2,2	ano	0,019/0,3/230	vnitřní nástěnná	EL	Infra dálkové ovládání

8.NP

21.2.4	821	vedoucí katedry	3,5	ano	0,03/0,4/230	vnitřní nástěnná	EL	Infra dálkové ovládání
21.2.5	822	sekretářka	2,2	ano	0,019/0,3/230	vnitřní nástěnná	EL	Infra dálkové ovládání
21.2.6	823	studovna	2,2	ano	0,019/0,3/230	vnitřní nástěnná	EL	Infra dálkové ovládání

6.NP

21.2.7	620	vedoucí katedry	3,5	ano	0,03/0,4/230	vnitřní nástěnná	EL	Infra dálkové ovládání
21.2.8	621	sekretářka	2,2	ano	0,019/0,3/230	vnitřní nástěnná	EL	Infra dálkové ovládání
21.2.9	622	proděkan	2,2	ano	0,019/0,3/230	vnitřní nástěnná	EL	Infra dálkové ovládání

5.NP

21.2.10	520	vedoucí katedry	3,5	ano	0,03/0,4/230	vnitřní nástěnná	EL	Infra dálkové ovládání
21.2.11	521	sekretářka	2,2	ano	0,019/0,3/230	vnitřní nástěnná	EL	Infra dálkové ovládání
21.2.12	522	laboratoř vedoucího	2,2	ano	0,019/0,3/230	vnitřní nástěnná	EL	Infra dálkové ovládání

TABULKA ZAŘÍZENÍ - VÝKONY "VRV"

Pozice	m.č.	Popis místnosti	Cirk.dochl.	ZTI	El.přív.	Poznámka	Napájení	Ovládání
			/kW/	odvod kond.	kW/ A/ napětí			

4.NP

21.2.13	420	kancelář	2,2	ano	0,019/0,3/230	vnitřní nástěnná	EL	Infra dálkové ovládání
21.2.14	421	kancelář	2,2	ano	0,019/0,3/230	vnitřní nástěnná	EL	Infra dálkové ovládání
21.2.15	422	sekretářka	2,2	ano	0,019/0,3/230	vnitřní nástěnná	EL	Infra dálkové ovládání

3.NP

22.2.1	321	děkan	3,5	ano	0,03/0,4/230	vnitřní nástěnná	EL	Infra dálkové ovládání
22.2.2	320	proděkan	2,2	ano	0,019/0,3/230	vnitřní nástěnná	EL	Infra dálkové ovládání
22.2.3	319	odd.vědy	2,2	ano	0,019/0,3/230	vnitřní nástěnná	EL	Infra dálkové ovládání
22.2.4	318	správce budov	2,2	ano	0,019/0,3/230	vnitřní nástěnná	EL	Infra dálkové ovládání
22.2.5	317	pokladna	2,2	ano	0,019/0,3/230	vnitřní nástěnná	EL	Infra dálkové ovládání
22.2.6	316	účetárna	2,2	ano	0,019/0,3/230	vnitřní nástěnná	EL	Infra dálkové ovládání
22.2.7	315	účetárna	2,2	ano	0,019/0,3/230	vnitřní nástěnná	EL	Infra dálkové ovládání
22.2.8	327	hospodářské odd.	3,5	ano	0,03/0,4/230	vnitřní nástěnná	EL	Infra dálkové ovládání
22.2.9	326	studijní odd.	3,5	ano	0,03/0,4/230	vnitřní nástěnná	EL	Infra dálkové ovládání
22.2.10	325	osobní odd.	2,2	ano	0,019/0,3/230	vnitřní nástěnná	EL	Infra dálkové ovládání
22.2.11	324	archiv	2,2	ano	0,019/0,3/230	vnitřní nástěnná	EL	Infra dálkové ovládání
22.2.12	323	tajemník	2,2	ano	0,019/0,3/230	vnitřní nástěnná	EL	Infra dálkové ovládání
22.2.13	322	sekretářka	2,2	ano	0,019/0,3/230	vnitřní nástěnná	EL	Infra dálkové ovládání

2.NP

22.2.14	220	kancelář	2,2	ano	0,019/0,3/230	vnitřní nástěnná	EL	Infra dálkové ovládání
22.2.15	221a	kancelář	2,2	ano	0,019/0,3/230	vnitřní nástěnná	EL	Infra dálkové ovládání
22.2.16	221	kancelář	2,2	ano	0,019/0,3/230	vnitřní nástěnná	EL	Infra dálkové ovládání