



vedoucí projektant profese	ing. Lenka HUŠKOVÁ	 spol. s r.o. PROJEKTY, KOMPLETACE A SERVIS VZDUCHOTECHNIKY, KLIMATIZACE, CHLAZENÍ, MĚŘENÍ A REGULACE Office: Hradec Králové 500 03 Jižní 870 Tel.: 495 404 011 Fax.: 495 406 544 e-mail: info@kastt.cz http://www.kastt.cz
vypracoval	ing. Lenka HUŠKOVÁ	
projektant stavební části	ing. Jiří HÁJEK	
investor	UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA	
místo	HRADEC KRÁLOVÉ 500 05 HEYROVSKÉHO 1203	
název akce: REVITALIZACE INFRASTRUKTURY NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V HK SEVERNÍ BUDOVA		číslo zakázky: 1897/5/013 druh projektu: DPS datum: 03 / 2013 formát: 2 A4
profese: S.A.3.3 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY		měřitko:
název výkresu: TABULKA POŽÁRNÍCH KLAPEK		č.paré č.výkresu S.A.3.3.10

TABULKA POŽÁRNÍCH KLAPEK

[illegible]

Protipožární klapka čtyřhranná typ .11

skříň a díly klapky z pozinkovaného plechu s lis. přírubami
uzavírací list klapky ze speciálního izolačního materiálu neobsahující azbest
těsnění listu z tepelně zpětného materiálu, ložiska z oceli, požární odolnost 90 min;
provedení s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou
se signalizací polohy klapky koncovým spínačem
klapky budou osazeny v síle stěny s dokonalou těsností a s dostatečným servisním prostorem bez
nutnosti demontovat jiné prvky než ty, pro které je zajišťován servis
umístění klapky musí být vždy takové, aby zachovalo stupeň požární odolnosti stěny
požární klapky osazené mimo požárně dělící stěnu o rozměru A=800 a více musí být doplněny
vyztužovacím rámem VRM