

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ:

UK KAM, KOLEJ HOSTIVAŘ – DODÁVKA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV VODY, PROVOZOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SÍTÍ, ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Zadavatel: Univerzita Karlova, Koleje a menzy
Sídlo: Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6
IČO: 00216208

Žádost o vysvětlení:

Na základě prostudování Zadávací dokumentace v rámci Veřejné zakázky: UK KAM, KOLEJ HOSTIVAŘ – DODÁVKA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV VODY, PROVOZOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SÍTÍ, ENERGETICKÝ MANAGEMENT, prosíme o zaslání doplňujících informací týkajících se provozování lokální distribuční soustavy (LDS).

V Zadávací dokumentaci, konkrétně v dokumentech: „ZD Příloha č.1 Popis infrastruktury“, „ZD Příloha č.5 Smlouva o distribuci“ je vždy uvedeno, že v dotčeném areálu je zřízena LDS „Kolej Hostivař“, číslo sítě 1178 (číselník sítě OTE), s celkovým počtem 21 odběrných míst a celkovým distribuovaným množstvím elektřiny na napěťové hladině NN 1 207 MWh/rok. Dále je ve výše uvedených dokumentech konstatováno, že přípojné místo LDS do nadřazené regionální distribuční soustavy je realizováno prostřednictvím jednoho transformátoru.

Zároveň ovšem v dokumentu „Smlouva o poskytnutí distribuce elektřiny“ je předmětem smluvního ujednání mezi uchazečem a Univerzitou Karlovou zajištění distribuce do OPM na hladině VN a nikoliv na hladině NN.

Prosíme tedy o podrobnější informace týkající se napojení LDS do nadřazené regionální soustavy a především samotné topologie připojení jednotlivých OPM v dotčené LDS (hranice vlastnictví technologie regionálního distributora a vlastníka LDS, napěťové hladiny v místech připojení OPM, jištění atd.).

Vysvětlení, změna či doplnění č. 1

LDS je celá na NN a je připojena prostřednictvím trafostanice 22/0,4 kV (ve vlastnictví Univerzity Karlovy) přes tento bod je připojena do sítě PRE.

Celkem je 21 odběrných míst a z toho jeden má jiného dodavatele silové elektřiny (NUV vnořený odběratel). Přívody z rozvodny do paty jednotlivých objektů jsou v majetku UK.

Ve smlouvě o poskytnutí distribuce elektřiny bylo chybně uvedeno v čl. 2.1. odrážka Napěťová hladina 22 kV. U dané odrážky má být uvedeno 0,4 kV. U poslední odrážky bylo zároveň chybně uvedeno „Termín zahájení služby distribuční soustavy“, správně má být uvedeno „Termín ukončení služby distribuční soustavy“. **Zadavatel k tomu současně se zveřejněním vysvětlení zveřejňuje opravené znění smlouvy o poskytnutí distribuce elektřiny (příloha č. 5 ZD).**

Prodlužuje se lhůta na podání nabídek (zadavatel zveřejňuje vysvětlení o 1 den po lhůtě dle § 98 ZZVZ, prodlužuje tedy o 1 den lhůtu na podání nabídek). Lhůta pro podání nabídek končí nově dne 1.2.2019 ve 13:00 hodin. Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

V Praze dne 17.1.2019



Ing. Jan Chalupa, CSc.

CGB-Consult, s.r.o.

z pověření zadavatele