

Technická zpráva

Stávající žárovková svítidla v prostorách sociálního zařízení budou demontována a nahrazena novými LED svítidly v krytí IP65, napájecí napětí 230V/50Hz. Náhrada se provede „kus za kus“, napájecí rozvody zůstanou zachovány. V souvislosti s výměnou svítidel budou vyměněny i stávající spínače pro ovládání svítidel za nové.

Svítidla:

A – svítidlo LED, 3600lm, 230V/50Hz, IP65

B – svítidlo LED, 800lm, 230V/50Hz, IP65

Osvětlenost 100lx (předsíň), 200lx (toalety, umývárny) viz označení ve výkresové části.

Likvidace :

U demontovaného elektromateriálu se provede jeho separace, oddělení kovových a plastových částí.

Jednotlivé komponenty budou recyklovány nebo ekologicky zlikvidovány.