

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Zadavatel: Univerzita Karlova v Praze
Sídlo: Praha 1, Ovocný trh 3/5, 116 36
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

Týká se součástí: **Farmaceutická fakulta v Hradci Králové**
Sídlo: Ak. Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 5

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. – děkan FaF UK

Název veřejné zakázky: **UK – FaF – Rekonstrukce a zateplení budovy v Zámostí, identifikační číslo EDS 133D21E000023**

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k dané podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Následující dotazy zadavatel obdržel e-mailem dne **28. 5. 2015**.

Dotazy:

- 1) Projektová dokumentace uvádí provedení SDK příčky s požárním uzávěrem ve 2. NP, ve výkazech výměr však uvedena není. Je tato příčka s dveřmi součástí veřejné zakázky? V případě, že ano, tak kde má být oceněna.
- 2) V položce potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (v soupisu prací č. 01 - řádek č. 4) je uvedeno chybné množství (pouze 1 183,518 m²). Zjevně není započítána výměra vnějšího ostění a nadpraží. Jak mám tuto výměru doplnit do rozpočtu?
- 3) Není možné určit jednotnou orientační cenu dlažeb a obkladů pro všechny uchazeče? (Rozpětí jednotkové ceny je poměrně veliké.)

Odpovědi:

- 1) Platí výkaz výměr (příčka a dveře nejsou součástí veřejné zakázky).
- 2) Soupis prací č. 01, pol. č. 4 "potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem ..." - **nová výměra**, vč. ostění a nadpraží je **1.382,702 m²** - **nutno opravit v soupisu prací**.
- 3) Platí výkaz výměr (obsahuje popis specifikace keramických dlažeb a obkladů - formát, materiál, barevnou kombinaci,...).

V Hradci Králové dne 28. 5. 2015

doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
děkan FaF UK