



Žádáme zadavatele, aby uvedl projekt do vzájemného souladu, jednu a tutéž pozici označil stejným popisem, uvedl stejné množství, sjednotil požární odolnost.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí do vnitřního souladu projekt – tj. Tabulku dveří a půdorys 1. PP a poskytuje dodavatelům upravenou Tabulku dveří (část D, číslo přílohy 26), ve které je dán do souladu s půdorysem popis vrat pod původní položkou D.004, který je v této příložené Tabulce dveří veden pod označením D.004b, s požadovanou požární roletou s požární odolností ve shodě s PŘ EW90DP1C, v požadovaném množství 1ks (shodě s označením ve schématu/výkazu výměr).

Vysvětlení č. 2:

Dotaz:

Ve výkazu výměr pro IO.340 Sadové úpravy jsou, dle našeho odborného posouzení, u následujících položek chybné výměry.

12	M	Pol218	Neselektivní herbicid bez obsahu gyfosátu	l	243,290
----	---	--------	---	---	---------

Neselektivní herbicid bez obsahu gyfosátu

Mělo by být pouze 7,284 l.

101	M	Pol311	Substrát zahradnický (k výsadbě dřevin - výměna půdy 50%)	m3	8,410
-----	---	--------	---	----	-------

Substrát zahradnický (k výsadbě dřevin - výměna půdy 50%)

Pouze ke stromům je potřeba 19m3.

Žádáme o posouzení zadavatele.

Odpověď zadavatele:

Dle zadavatele jsou výměry uvedené ve výkazu výměr správně. Množství herbicidu vychází z předepsaného ředění (100ml přípravku na 500ml vody a plochu 6m2). Množství substrátu pak odpovídá s ohledem na to, že výměna substrátu 50% neprobíhá u všech vysazovaných stromů.



Vysvětlení č. 3:

Dotaz:

Ve výkazu výměr SO.210 Opěrné stěny – ARS je položka č. 29 pro gabionové stěny:

29	K	327215111	Opěrná zeď z gabionů dvouzákrutová síť s povrchovou úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem	m3	1 824,808
----	---	-----------	---	----	--------------

Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze splétané dvouzákrutové ocelové sítě s povrchovou úpravou galfan

V projektu je specifikace:

SPECIFIKACE SÍTI GABIONU

- GABIONY MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY TKP KAP. 30
- SVAŘOVANÉ SÍTE OKA 100mm PRŮMĚR DRÁTU min 3,7mm PОВRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVĚ ZINKOVANO min 280g/m²
- TAHOVÁ PEVNOST DRÁTU min 400MPa
- TAHOVÁ PEVNOST SÍTE min 40 kN/m
- PEVNOST SVAŘU VE SÁVĚKU min 4kN

Jaká má být povrchová úprava gabionu? Podklady jsou nejednoznačné (žárový zinek / galfan).

Jaká je požadována rovinatost gabionových stěn?

V podélném řezu je znázorněné zešíkmení horní hrany gabionových stěn v délce mnoha desítek metrů. Podle TKP se gabionové koše nesmí dělit, seřezávat.

Jakým způsobem požaduje projektant dosáhnout požadovaného zešíkmení gabionových stěn?

Odpověď zadavatele:

V TKP – kap. 30, není uveden předpis omezující zešíkmení horní hrany gabionů, z estetického hlediska se horní hrana běžně zešíkmuje, kopíruje terén (atyp koše).

U pohledových a obkladních gabionů nesmí rovinatost líce pod 4 m latí překročit 50 mm.

K dalšímu dotazu zadavatel uvádí, že drát se galvanizuje zinko-hliníkovou slitinou (Galmac), je třeba dodržet min 280g/m², zvolená metoda je na dodavateli

Vysvětlení č. 4:

Dotaz:

V Technické zprávě TZ_SO111_K20 je uvedeno v bodu 3.1. CCTV „Součástí dodávky EZS CCTV jsou pouze kamery a jejich připojení do podhledových zásuvek“. Žádáme o informaci, kde jsou tyto kamery ve výkazu výměr uvedeny? Kamery jsou i ve výkresech a to např. UMC_DPS_D_111_K20_P01-V2.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k dotazu tazatele uvádí, že kamery ani jejich připojení nejsou součástí předmětu zakázky. Ve výkazu výměr tedy nejsou uvedeny. Kamery a další aktivní prvky neuvedené ve výkazu výměr budou předmětem jiné dodávky.



S ohledem na skutečnost, že část podkladů, na které toto vysvětlení odkazuje, se týká části zadávací dokumentace, která se v souladu se ZZVZ neuveřejňuje, zadavatel příslušné podklady v souladu s § 98 odst. 2 ZZVZ poskytne všem dodavatelům, kteří podali žádost o poskytnutí přílohy č. 2 zadávací dokumentace (projektové dokumentace) a zavázali se k mlčenlivosti ve vztahu k informacím tam obsaženým.

S pozdravem


HAVEL & PARTNERS s.r.o.
advokátní kancelář
Na Florenci 2118/15
110 00 Praha 1 – Nové Město
Tel.: +420 265 000 111
IČO: 26454807, DIČ: CZ26454807
(27)

JUDr. Csaba Osorba, advokát

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,

osoba zmocněná zastupovat zadavatele při výkonu zadavatelských činností