DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ

2.NP



NÁM. CURIEOVÝCH

BŘEHOVÁ

UL. 17. LISTOPADU

LEGENDA:

ROZVOD TOPNÉ VODY 80/60°C

PŘÍVOD TOPNÉ VODY 80°C

ZPÁTEČKA TOPNÉ VODY 60°C

Litinové článkové těleso KALOR, výška 500, hloubka 160mm

20– 500/160
PV 15 RS 15

PV – Přímý radiátorový ventil DN15
RV – Rohový radiátorový ventil DN15
PŠ – Přímé radiátorové šroubení DN15
RŠ – Rohové radiátorové šroubení DN15
RV – Regulační ventil
KK – Kulový kohout

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
ZDĚNÉ KONSTRUKCE
BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE

±0,000 = m.n.m.

PARE:

ing. Jiří Žoček
Projekty TZB
Jeseniova 1196/52
Praha 3 130 00
tel.: 224 255 995
mob.:603 261 685
e-mail: jzocek@volny.cz

GEN.PROJEKTANT :	Ing. Jiří Žoček
VYPRACOVAL :	Ing. Jiří Žoček
INVESTOR :	PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERSITY KARLOVY
MÍSTO :	PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERSITY KARLOVY , PRAHA 1 NÁMĚSTÍ CURIEOVÝCH 7
AKCE :	UK- PF Kotelna
obsah výkresu	D1.4.1 Vytápění Půdorys 2.NP
č. výkresu	D.1.4.1.5
č. zakázky	
formát	15A4
datum	12/2018
účel	DPS
měřítko	1:100