DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ

4.NP



LEGENDA:

ROZVOD TOPNÉ VODY 80/60°C

PŘÍVOD TOPNÉ VODY 80°C

ZPÁTEČKA TOPNÉ VODY 60°C

Litinové článkové těleso KALOR, výška 500, hloubka 160mm

20– 500/160
PV 15 RS 15

PV – Přímý radiátorový ventil DN15
RV – Rohový radiátorový ventil DN15
PŠ – Přímé radiátorové šroubení DN15
RŠ – Rohové radiátorové šroubení DN15
RV – Regulační ventil
KK – Kulový kohout

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
ZDĚNÉ KONSTRUKCE
BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE

±0,000 =	m.n.m.			PARE:
ing. Jiří Žoček Projekty TZB Jeseniova 1196/52 Praha 3 130 00 tel.: 224 255 995 mob.: 603 261 685 e-mail: jzocek@volny.cz	GEN.PROJEKTANT :	Ing. Jiří Žoček		
	VYPRACOVAL :	Ing. Jiří Žoček		
	INVESTOR :	PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERSITY KARLOVY		
	MÍSTO :	PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERSITY KARLOVY , PRAHA 1 NÁMĚSTÍ CURIEOVÝCH 7		
	AKCE :	UK- PF Kotelna		
	obsah výkresu	D1.4.1 Vytápění Půdorys 4.NP		č. výkresu D.1.4.1.7
č. zakázky	formát 15A4	datum 12/2018	účel DPS	měřítko 1:100