

K STACIONÁRNÍ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
VÝKON 436 KW, SPOTŘEBA 42M3/ HOD ZP

KOTELNA

NOVÁ GULA

NOVÁ GULA

TERASA

±0,000 = m.n.m.				PARE:	
ing. Jiří Žoček Projekty TZB Jeseniova 1196/52 Praha 3 130 00 tel.: 224 255 995 mob.:603 261 685 e-mail.: jzocek@volny.cz	GEN.PROJEKTANT :		Ing. Jiří Žoček		
	VYPRACOVAL :		Gaňo Stojanov		
	INVESTOR :		PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERSITY KARLOVY		
	MÍSTO :		PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERSITY KARLOVY , PRAHA 1 NÁMĚSTÍ CURIEOVÝCH 7		
	AKCE :		UK- PF Kotelna		
	obsah výkresu		D1.4.2 Plynovod Půdorys kotelny 5.NP		č. výkresu D.1.4.2.02
č. zakázky	formát A2	datum 12/2018	účel DPS	měřítko 1:50	