


POZNÁMKY:

- osový kompenzátor DN150, 267mm
- pried a za kompenzátorom nulté 3x OV
- vzdialenosť L1, L2, L3 podľa výrobcu kompenzátoru
- sily do PB-01 = 2x, 22,24kN, PB-02 = 2x11,51kN
- nosník pre ťažké zaťaženie



±0,000 =		m.n.m.		PARE:	
ing. Jirf Žoček Projektový TZB Jeseňová 136/52 Praha 3 130 00 tel.: 224 255 965 mob.: 602 261 695 e-mail: jzsocek@vz.cz		ČENINPROJEKTANT : VYPRACOVAL : INVESTOR : MÍSTO : AKCE : obsah výkresu		ing. Jirf Žoček PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, PRÁHA 1 UM – PF kolektivo D1.4.1 VYTAŽENÍ Dětičky uložení v šachtě	
č. zakázky	formát	84,4	datum	12/2018	část
				DPS	č. výkresu
					D1.4.11