DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ

5.NP

NÁM. CURIEOVÝCH

BŘEHOVÁ

UL. 17. LISTOPADU

STROJOVNA č. 5

UČEBNA č.m. 405

SEMINÁRNÍ MÍSTNOST č.m. 404

UČEBNA č.m. 403

PROPOJOVACÍ SCHODIŠTĚ

UČEBNA č.m. 402

UČEBNA č.m. 401

PŮDNÍ PROSTOR

VZT JEDNOTKA HS
Q = 29,7l/s p=4,5kPa

VZT 1.14

Směšovací uzel pro VZT
DN25, 1,5m3/hod, kvs=4,5
230V/50Hz, 100 W

POTRUBÍ VEDENO NAD STROPEM V SDRUŽOVACÍM ZÁKRYTU

VZT STROJOVNA ELEKTRICKÝ ROZVAĎEČ

TECHNICKÁ MÍSTNOST

PRAGER DEUTSCHER KLUB

ÚKLID

WC-MUŽI

WC-ŽENY

WC-INVALIDI

WC-ŽENY

ÚKLID

JURISTI

střecha

POTRUBÍ VEDENO MEZISTROPEM

TERASA

Čerpadlová skupina pro OT jih
DN25, 2,2m3/hod, kvs=6,3
230V/50Hz, 80 W

KOTELNA
viz. výkres D.1.4.1.9

dvůr

evakuační výtah

VZT

VZT č. 5

VZT č. 4

STROJOVNA VZT č.3

Směšovací uzel pro VZT
DN25, 3,6m3/hod, kvs=10
230V/50Hz, 150 W

STROJOVNA VÝTAHŮ

STROJOVNA PÁTER NOSTERU

PŮDNÍ PROSTOR

VZT č. 6

VZT č. 7

STROJOVNA VZT č. 4

Směšovací uzel pro VZT
DN25, 0,5m3/hod, kvs=1,6
230V/50Hz, 80 W

Směšovací uzel pro VZT
DN25, 2,8m3/hod, kvs=8
230V/50Hz, 120 W

KABINET OBČANSKÉHO PRÁVA č.m. 404

KLIMATIZACE-STROJOVNA

WC-MUŽI

ÚKLID

KUCHYŇKA

WC-ŽENY

TECH. MÍSTNOST

SKLAD

WC-MUŽI

KUCHYŇKA

WC-MUŽI

KUCHYŇKA

WC-ŽENY

WC INVALIDI

CENTRUM ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA č.m. 407

PC-UČEBNA č.m. 408

EL. ROZVAĎEČ VZT STROJOVNA č. 6

CENTRUM PRÁVNÍ KOMPARATISTIKY č.m. 410

KATEDRA EVROPSKÉHO PRÁVA
KATEDRA MEZINÁRODNÍHO PRÁVA č.m. 411

ZASEDACÍ MÍSTNOST

SIMULOVANÁ SOUDNÍ SÍŇ

střecha

Směšovací uzel pro VZT
DN25, 1m3/hod, kvs=1,6
230V/50Hz, 80 W

Směšovací uzel pro VZT
DN25, 1m3/hod, kvs=1,6
230V/50Hz, 80 W

LEGENDA:

ROZVOD TOPNÉ VODY 80/60°C

PŘÍVOD TOPNÉ VODY 80°C
ZPÁTEČKA TOPNÉ VODY 60°C

Litinové článkové těleso KALOR, výška 500, hloubka 160mm
20– 500/160
PV 15 RS 15

PV – Přímý radiátorový ventil DN15
RV – Rohový radiátorový ventil DN15
PŠ – Přímé radiátorové šroubení DN15
RŠ – Rohové radiátorové šroubení DN15
RV – Regulační ventil
KK – Kulový kohout

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
- ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE

±0,000 =	m.n.m.		PARE:
ing. Jiří Žoček Projekty TZB Jeseniova 1196/52 Praha 3 130 00 tel.: 224 255 995 mob.:603 261 685 e-mail.: jzocek@volny.cz	GEN.PROJEKTANT :	Ing. Jiří Žoček	
	VYPRACOVAL :	Ing. Jiří Žoček	
	INVESTOR :	PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERSITY KARLOVY	
	MÍSTO :	PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERSITY KARLOVY , PRAHA 1 NÁMĚSTÍ CURIEOVÝCH 7	
	AKCE :	UK- PF Kotelna	
	obsah výkresu	D1.4.1 Vytápění Půdorys 5.NP	č. výkresu D.1.4.1.8
č. zakázky	formát 15A4	datum 12/2018	účel DPS	měřítko 1:100