


| | | | |
|--|---|---|--------------------|
| STAVBA: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta KLIMATIZACE JIŽNÍHO KŘÍDLA BUDOVY Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1 | |  architektura design ING. ARCH SIMONA DOČKALOVÁ JUGOSLÁVSKÝCH PARTYZÁNŮ 1602/25, PRAHA 6, 160 00 tel: 728 527 189, architekt@simona-dockalova.cz | |
| ZODP. PROJEKTANT: | ONDŘEJ ZACH | VYPRACOVAL: | ONDŘEJ ZACH |
| INVESTOR: | Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta | STUPEŇ: | ohlášení stavby |
| MÍSTO STAVBY: | nám. Jana Palacha 2, Praha 1 | DATUM: | 12/2013 |
| ČÁST: | ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY | FORMÁT: | 3A4 |
| | | MĚŘÍTKO: | -- |
| OBSAH: | SCHÉMA ROZVÁDĚČE RS15-3NP | Č.ZAKÁZKY: 1112 | Č.VÝKRESU: E.09 |

STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ RS15–OCELOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDĚČ

L1,L2,L3 3+N+PE, ~ 50Hz, 400V, TN–S Ik<10kA

F–XV01 F–XV02 F–XV02


D 10A/1 D 10A/1 D 10A/1

ROZVÁDĚČ BUDE KONSTRUKČNĚ PŘIPRAVEN
PRO MONTÁŽ NOVÝCH NN ZAŘÍZENÍ.

STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ OZN. RS15
BUDE DOPLNĚN TŘEMI JISTIČOVÝMI VÝVODY
URČENÝMI PRO NÁPOJENÍ VNITŘNÍCH KLIMATIZAČNÍCH
JEDNOTEK.

V PŘÍPADĚ, ŽE NA STÁVAJÍCÍ LIŠTĚ DIN NEBUDE
DOSTATEK PROSTORU PRO 3 JEDNOFÁZOVÉ JISTIČE
BUDE DO VOLNÉHO PROSTORU V ROZVÁDĚČI
INSTALOVÁNA NOVÁ LIŠTA DIN.

PRO INSTALACI NOVÝCH JISTIČŮ DO STÁVAJÍCÍCH
OTVORŮ V KRYCÍM PLECHU ROZVÁDĚČE JE MOŽNO
POUŽÍT RETROFITTY PŘÍSLUŠNÝCH JISTIČŮ.



| | | | | |
|-------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| Č.VÝVODU: | --- | 1 | 2 | 2 |
| NAZEV ZAŘ.: | POSPÓJENÍ | KLIMATIZACE | KLIMATIZACE | KLIMATIZACE |
| UKONČENÍ: | KLIMA. JEDNOTEK | 3np/XV01 | 3np/XV02 | 3np/XV02 |
| TYP KABELU: | CYA 2.5 | CYKY 3lx1.5 | CYKY 3lx1.5 | CYKY 3lx1.5 |
| OZN.KABELU: | | WL/3np/XV01 | WL/3np/XV02 | WL/3np/XV02 |
| Pi [kW]: | | 0.256 | 0.425 | 0.361 |
| DĚLKA [m]: | 60 | 60 | 60 | 60 |
| UMÍSTĚNÍ: | 3NP | m.č.217–219c | m.č.219b–222 | m.č.223b–224a |