

Název zadavatele:	Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
Sídlo:	V Úvalu 84 150 06 Praha 5
IČO:	00216208

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„UK - 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa EDS 133D 21E 000004 Aktivní prvky - servery“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P19V00000372**“

Dne 2.5.2019 obdržel zadavatel veřejné zakázky „UK - 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa EDS 133D 21E 000004 Aktivní prvky - servery“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dobrý den,

měl bych prosím dotaz na dvě věci v rámci VŘ.

1) u záruky vyžadujete aby to mělo 3 roky NBD v pracovním týdnu. Chcete aby se jednalo o NBD reakci a nebo opravu? Standardně u takovýchto projektů je vyžadovaná garance opravy tak se raději ptáme, jelikož výrobci se dnes hodně liší v prezentaci záruk.

2) požadujete možnost stahování ovladačů k serverům dle sériového čísla na jedné stránkách?

Zadavatel poskytuje analogicky podle ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

- NBD reakce, nikoliv garance opravy
- ovladače dle sériového čísla na jednom místě nevyžadujeme

Toto vysvětlení NENÍ změnou zadávacích podmínek. Zadavateli nevzniká povinnost prodloužit lhůtu k podání nabídek.

V Praze dne 03.05.2019

Ing. Karel Hozík, v.r.