



Účastník zadávacího řízení

PRONIX s.r.o.

sídlem U Kněžské louky 28 č. p. 2145

130 00 Praha

IČO: 48027944

Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení

Zadavatel **Univerzita Karlova, 2. lékařská, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČO: 00216208** (dále jen „zadavatel“) v podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v souladu s ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „**Dieselagregát**“ (dále jen „veřejná zakázka“), rozhoduje na základě doporučení hodnoticí komise o vyloučení účastníka **PRONIX s.r.o., sídlem U Kněžské louky 28 č. p. 2145, 130 00 Praha, IČO: 48027944** (dále jen účastník „PRONIX“) ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

Odůvodnění:

Hodnoticí komise v rámci posuzování a hodnocení nabídek posuzuje též splnění technických podmínek zadavatele definovaných v zadávacích podmínkách a to posuzováním v nabídce obsažené a účastníkem PRONIX vyplněné Přílohy č. 3 zadávacích podmínek, Minimální technické parametry a předložených produktových listů účastníkem nabízeného plnění. Hodnoticí komise shledala zásadní nesoulady v nabídce účastníka PRONIX a vyzvala jej za tím účelem dne 16. 9. 2019 k objasnění a doplnění jím podané nabídky.

Hodnoticí komise konstatuje, že ani po doplnění a objasnění nabídky účastníka PRONIX ze dne 19. 9. 2019 nebyly technické požadavky zadavatele účastníkem PRONIX splněny, konkrétně **požadavek zadavatele na nádrž o objemu min. 560 l a současně požadavek zadavatele na provoz dieselagregátu v délce min. 11 hodin l**, uvedené v Příloze č. 4 zadávacích podmínek, Slepý soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, list OI 14 ZZEE – Diesel¹ a v Příloze č. 5 zadávacích podmínek, Projektová dokumentace, dokument Technická zpráva, str. 7. ²

Účastník PRONIX ve své nabídce uvedl, že jím nabízené plnění má nádrž o **objemu 400 l a spotřebu 44,7 l/h** na dobu provozu **8 hod**, v objasnění nabídky účastník PRONIX uvedl nové údaje a to velikost **nádrže 500 l, spotřeba 45,5 l/h na dobu provozu 11 hod**.

Nadto hodnoticí komise zaznamenala změnu hodnot reaktance v objasnění nabídky účastníka PRONIX, kdy původní hodnoty obsažené v nabídce jsou 3,269 ; 0,279 ; 0,112, v objasnění ovšem již účastník PRONIX deklaruje hodnoty 3,05 ; 0,24 ; 0,113, což společně se změnou velikosti nádrže a spotřeby nabízeného dieselagregátu dle názoru hodnoticí komise znamená faktickou změnu již podané a závazné nabídky účastníka PRONIX.

¹ „- Venkovní (celopozinkovaná) protihluková kapotáž s hlučností 60 dB / 7m, 2x dveře, okno, **dvouplášťová palivová nádrž o objemu 560 l**, systém účinné detekce stavu: vnitřních komponent motoru, nedokonalého spalování, přítomnosti nežádoucích kapalin v oleji, stavu paliva, teploty apod. .“

² „**Dvouplášťová palivová nádrž o objemu min. 560 l na min. 11 hod. provozu při 100 % zatížení**“



Hodnoticí komise závěrem zadavateli sdělila, že nabídka účastníka PRONIX **NESPLŇUJE** technické požadavky zadavatele - minimální velikost nádrže dieselagregátu. Nadto hodnoticí komise zjistila, že během zadávací lhůty došlo při objasnění nabídky účastníkem ke změně nabízeného plnění, což samotné je dle názoru hodnoticí komise důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení v souladu s rozhodovací praxí ÚOHS³ v souladu s ust. § 46 odst. 2 písm. 2 ZZVZ.

Zadavatel se ztotožnil s výše uvedenými názory hodnoticí komise a rozhodl tak v souladu s ust. § 46 odst. 2 a 48 odst. 2 zákona o vyloučení účastníka PRONIX ze zadávacího řízení.

Toto rozhodnutí zadavatele je rovněž oznámením o vyloučení účastníka zadávacího řízení s odůvodněním ve smyslu ust. § 48 odst. 11 zákona.

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je:

- Příloha č. 1, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek a protokol o jednání hodnoticí komise

.....
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan

³ Rozhodnutí ÚOHS č.j. ÚOHS-R344/2015/VZ-30955/2016/321/MMI ze dne 27. 7. 2016, dostupné z:
<https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13981.html>



2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KARLOVA