



Zadání

Prostor	Kancelář 4.23	-
Délka	6075	mm
Šířka	4125	mm
Výška	3600	mm
Činitel odrazu stropu	0.70	-
Činitel odrazu stěn 1,2,3,4	0.50 0.50 0.50 0.50	-
Činitel odrazu podlahy	0.30	-
Činitel odrazu terénu	0.20	-
Čistota prostředí interieru	Čisté	-
Čistota prostředí exterieru	Čisté	-

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu	Místo zrakového úkolu 1			-
Souřadnice prvního bodu	538	563	850	mm
Rozteč bodů 1	1000	0	0	mm
Rozteč bodů 2	0	1000	0	mm
Počet ve směru rozteče 1,2	6	4		-

Rozmístění osvětlovacích otvorů

Soustava bočních otvorů 1	Soustava bočních otvorů 1			-
Počet skel otvoru	2			-
Druh skla	čiré			-
Koeficient prostupu 1 skla	0.92			-
Koeficient konstrukce otvoru	0.80			-
Koeficient regulačních zařízení	1.00			-
Koeficient konstrukce budovy	1.00			-
Odráznost	0.20			-
Souřadnice prvního otvoru	900	0	850	mm
Vektor délky	1250	0	0	mm
Vektor výšky	0	0	2000	mm
Vektor ostění	0	-450	0	mm
Rozteč otvorů 1	2950	0	0	mm
Rozteč otvorů 2	0	0	0	mm
Počet ve směru rozteče 1,2	2	1		-

Činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota 1.76 %
Střední hodnota 2.81 %
Maximální hodnota 7.48 %
Rovnoměrnost 0.235

Y\X	538	1538	2538	3538	4538	5538
563	3.40	6.16	2.11	3.67	7.48	1.96
1563	2.85	3.08	3.04	3.29	3.08	2.30
2563	1.97	2.29	2.38	2.39	2.27	1.93
3563	1.78	1.98	2.11	2.11	1.96	1.76

Kancelář 4.23
Činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech

