



## Zadání

Prostor	Kancelář 4.05	-
Délka	6000	mm
Šířka	3100	mm
Výška	3600	mm
Činitel odrazu stropu	0.70	-
Činitel odrazu stěn 1,2,3,4	0.50 0.50 0.50 0.50	-
Činitel odrazu podlahy	0.30	-
Činitel odrazu terénu	0.20	-
Čistota prostředí interieru	Čisté	-
Čistota prostředí exterieru	Čisté	-

## Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu	Místo zrakového úkolu 1			-
Souřadnice prvního bodu	500	550	850	mm
Rozteč bodů 1	1000	0	0	mm
Rozteč bodů 2	0	1000	0	mm
Počet ve směru rozteče 1,2	6	3		-

## Rozmístění osvětlovacích otvorů

Soustava bočních otvorů 1	Soustava bočních otvorů 1			-
Počet skel otvoru	2			-
Druh skla	čiré			-
Koeficient prostupu 1 skla	0.92			-
Koeficient konstrukce otvoru	0.80			-
Koeficient regulačních zařízení	1.00			-
Koeficient konstrukce budovy	1.00			-
Odrážnost	0.20			-
Souřadnice prvního otvoru	0	250	900	mm
Vektor délky	0	1200	0	mm
Vektor výšky	0	0	1400	mm
Vektor ostění	-750	0	0	mm
Rozteč otvorů 1	0	0	0	mm
Rozteč otvorů 2	0	0	0	mm
Počet ve směru rozteče 1,2	1	1		-

## Činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

**Minimální hodnota**    **0.16 %**  
**Střední hodnota**     **0.90 %**  
**Maximální hodnota**   **4.94 %**  
**Rovnoměrnost**        **0.033**

Y\X	500	1500	2500	3500	4500	5500
550	<b>4.94</b>	1.37	0.94	0.49	0.34	0.37
1550	2.60	0.86	0.82	0.47	0.34	0.37
2550	<b>0.16</b>	0.34	0.63	0.44	0.34	0.36

Kancelář 4.05

Činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech

