

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky:	UK KAM – REKO A OPRAVA BLOKU B, KOLEJ KAJETÁNKA I e.č. zakázky EDS 133D221000006
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Zadavatel:	Univerzita Karlova, Koleje a menzy
Sídlo zadavatele:	162 08 Praha 6, Zvoníčková 5
IČO:	00216208
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Mgr. Ing. Jiří Macoun, ředitel

V Praze dne 20. 1. 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce:

Dotaz č.1

Prosíme o vysvětlení nejasností u části vzduchotechnika:

1- Bod 13. výpisu materiálu - dodávka a montáž ventilátor 2000 m3/h ...2 ks. V PD je na každé šachtě jen jeden, označený jako stávající. V technické zprávě je zmíněná jen samotížná turbína (žádný ventilátor). Navíc 4 ks tlumiče hluku také teď nedávají smysl.

Odpověď:

Daná otázka byla již zodpovězena v rámci předchozího vysvětlení č 3, které je uveřejněné v rámci profilu zadavatele. Zadavatel opakuje odpověď: D+M axiální ventilátor, typ AXN 12/56/250 M-D(L2), 2000m3/h, 200Pa, 3x400V/0,25kW, konstantní otáčky nastavené frekvenčním měničem

Dotaz č. 2

V technické zprávě jsou specifikované ventilátorky 30 ks, ale ve výpisu místo nich talířové ventily. Jaká informace platí?

Prvky, které jsou popsány v technické zprávě se neobjevují ve výkazu, prvky z výkazu se neobjevují v projektové dokumentaci atd.

Výkaz výměr, nesouhlasí s výkazem od projektanta.

Odpověď:

Odpověď – viz příloha Technická zpráva + výkres, platí výkaz výměr

Dotaz č. 3

- Úryvek z TZ: Pro koupelny a vlastně celé buňky bude instalován nadřazený proudový chránič, který zajistí zvýšenou ochranu před nebezpečným dotykem. Ve VV nejsou žádné chrániče ani úpravy rozvaděče zmíněny.

- Ve VV dále chybí CY4 až na pospojení koupelen.

Odpověď:

Budou použity stávající chrániče, úpravy rozvaděče nebudou, pospojení koupelen bude stávající

S pozdravem

Mgr. Kateřina Kolářková