

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Název veřejné zakázky:	UK KAM – REKO A OPRAVA BLOKU B, KOLEJ KAJETÁNKA I e.č. zakázky EDS 133D221000006
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Zadavatel:	Univerzita Karlova, Koleje a menzy
Sídlo zadavatele:	162 08 Praha 6, Zvoníčková 5
IČO:	00216208
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Mgr. Ing. Jiří Macoun, ředitel

V Praze dne 22. 1. 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce:

Dotaz č.1

prosím o upřesnění umístění SDK příčky a SDK požárního předělu, pol.

SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB

Odpověď:

SDK v místě nahrazených stávajících vyzdívaných příček mimo těleso šachty VZT.

Dotaz č. 2

SDK samostatný požární předěl desky 2xDF12,5 TI40 mm EIZ/S45/60 jednovrstvá spodní kce CD+UD

Odpověď:

Požárním předělem se rozumí opláštění šachty VZT, která po celé výšce objektu nahrazuje potrubí VZT a má požadovanou požární odolnost. V této šachtě proto nelze vést jiné rozvody.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Kolářková