



UNIVERZITA KARLOVA
Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název zakázky:	EFSA - CDN – Klimatizace II
Název zadavatele, jednatel:	Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové PSČ 500 05
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Osoba zastupující zadavatele:	prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona, a to na základě dotazu jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku:

A)

Dotaz zájemce o veřejnou zakázku a odpověď zadavatele:

„Dobrý den,
prosíme o stanovení požadovaného minimálního chladicího výkonu vnitřní klimatizační jednotky.
Děkuji.“

ODPOVĚD ZADAVATELE:

V Příloze č. 2a zadávací dokumentace s názvem: Technická specifikace je mimo jiné uvedeno toto:

„Jedná se o dodávku a montáž vnitřní (podstropní) a vnější jednotky klimatizace (na střeše objektu) o chladícím výkonu min. 9,5 kW,...“

B)

Závěr:

Na základě shora uvedených skutečností zadávací podmínky, včetně lhůty pro podání nabídky, zůstávají nezměněny.

Hradec Králové

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Ing. Jiří Včeliš