

Příloha číslo 1**Seznam servisovaných zařízení:**

1) přístroje a zařízení (hardware)	
název	počet ks
• Domovní rozhlas	
ústředna	1
reproduktory	150
ostatní viz projektová dokumentace	
• Elektrická zabezpečovací signalizace (dále jen EZS):	
ústředna	1
Detektor tříštění skla	16
Stropní PIR	11
Magnety okenní	180
Magnet dveřní - těžký	3
ostatní viz projektová dokumentace	
• Průmyslová televize (dále jen CCTV):	
Pantaplexní digitální záznam	1
Barevná IP kamery	8
ostatní viz projektová dokumentace	
• Signalizace imobilních	
Tlačítko nouzové signalizace	4
viz projektová dokumentace	
• Parkovací systém	
Automatická závora	2
Automatická vrata	2
Návaznost na MaR a ACS	1

Seznam veškerých prací prováděných na zařízení EZS		Perioda údržby v měsících
	kontrola všech částí systému	12
	funkční přezkoušení systému	12
	odstraňování nalezených závad	12
	kontrola a testování funkce ústředny, včetně zdrojů	12
	kontrola všech prostorových čidel a případné doregulování	12
	testování funkce dveřních magnetických kontaktů, detektorů tříštění skla, tísňových tlačítek a ostatních prvků systému EZS	12

Seznam veškerých prací prováděných na zařízení CCTV		Perioda údržby v měsících
	Kontrola digitálního záznamu	12
	očištění kamer a monitorů, kontrola funkce zařízení, zaostření kamer	12

Seznam veškerých prací prováděných na zařízení signalizace imobilních		Perioda údržby v měsících
	Kontrola funkčnosti nouzových tlačítek	12

Seznam veškerých prací prováděných na zařízení parkovacího systému		Perioda údržby v měsících
	Kontrola funkčnosti systému	12
	Kontrola automatických závor	12
	Kontrola návaznosti MaR a ACS na závory a vrata	12

Seznam veškerých prací prováděných na zařízení DR		Perioda údržby v měsících
	funkční zkouška ústředny DR	12
	provedení revize ústředny DR	12
	kontrola všech částí systému	12
	odstraňování nalezených závad	12

Pohotovost pro řešení havarijních závad	
Dodavatel bude držet pohotovost na servis případných havarijních stavů, čas dojezdu bude do 12 hodin od ohlášení závady zadavatelem, oprávnění na ohlášení má správce budovy a jeho zástupce. Závada bude odstraněna neprodleně.	