



Vysvětlení zadávací dokumentace

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1 Identifikace zadavatele a veřejné zakázky

1.1 Identifikace zadavatele

Název zadavatele:	Univerzita Karlova, Rektorát
Zadávací útvar:	Správa budov a zařízení
Sídlo zadavatele:	Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
IČO:	00216208

1.2 Identifikace veřejné zakázky

Název zakázky:	RUK – SBZ – Oprava střechy administrativní budovy sportovního centra UK Hostivař
Kategorie zakázky:	podlimitní veřejná zakázka
Druh veřejné zakázky:	veřejná zakázka na stavební práce
Druh výběrového řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Adresa veřejné zakázky:	https://zakazky.cuni.cz/vz00003554

2 Předmět vysvětlení

Zadavateli byla v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou doručena žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 a 4 zákona poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

2.1 Vysvětlení č. 1

Dotaz dodavatele:

Dobrý den, prosíme o bližší specifikaci pultových světlíků. Konkrétně součinitel prostupu tepla světlíků, barva, budou požadovány nějaké ventilační klapky? Předem děkujeme za odpověď.

Odpověď zadavatele:

Nově navržené pultové světlíky nahrazují původní světlíky, které se nacházejí na okrajové části střechy nad otevřeným ochozem (viz foto v příloze). Z tohoto důvodu není specifikovaný požadavek na součinitel prostupu tepla a nejsou ani navrženy ventilační klapky. Barvu nosných částí konstrukcí pultových světlíků je třeba volit jako bezpříplatkovou a doporučujeme ji sladit s barvou dodávané hydroizolační folie.

3 Posunutí lhůty pro podání nabídek

S ohledem na skutečnost, že zadavatel ve výše uvedeném vysvětlení nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek se v souladu s § 99 odst. 1 ZZVZ neprodlužuje.

V Praze dne (viz elektronický podpis)

Ing. Antonín Rezek,
ředitel Správy budov zařízení