

**p. Jiří Pěkníček
Prudice 20
391 43 Mladá Vožice**

Vaše zpráva č.j.:

Naše značka: 1919/18/2/02

V Praze dne: 4.5.2018

Vyřizuje: Ing. J. Horský/230

„UK FTVS – přetlaková hala“ – Praha 6 - Veleslavín
Projekt pro územní řízení a stavební povolení

Stavebník: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu

Stavba bude situována v areálu UK FTVS na pozemcích parc. č. 302/104, 302/7 a 302/103 v k.ú. Veleslavín. Jedná se o stavbu přetlakové haly v místě stávajícího sportoviště, využití území se stavbou nemění.

V dané lokalitě se nenachází žádné vodohospodářské inženýrské sítě v naší správě, není vyžadováno napojení na vodovod a splaškovou kanalizaci. Srážkové vody budou odváděny stávajícím způsobem do areálové dešťové kanalizace.


Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) s vydáním územního rozhodnutí z hlediska správce vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na území hl.m. Prahy souhlasí s následujícími podmínkami:

- Předložená projektová dokumentace neřeší nakládání se srážkovými vodami, viz. znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zejména se zněním §5:
(3) Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážkové vody“) v souladu se stavebním zákonem.

Projektovou dokumentaci vracíme zpět.

Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne jeho vydání.

S pozdravem

 **PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST a.s.**
oddělení divize rozvoje
Žatecká 2/110, 110 01 Praha 1
IČ: 25656112 DIČ: CZ25656112
Tel.: 251 70 225 -201-

Ing. Julie Nováková

Co: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.