

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	UK KaM - Zateplení koleje Hvězda - II, Praha
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Zadavatel:	Univerzita Karlova v Praze, Koleje a menzy
Sídlo zadavatele:	Voršilská 1, 116 43 Praha 1
IČO:	00216208
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Jiří Macoun

V Praze dne 9. 2. 2017

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Prosíme o doplnění přiloženého výkazu výměr o číselné zatřídění jednotlivých položek (například dle katalogů RTS nebo ÚRS) tak, aby výkaz výměr odpovídal vyhlášce, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§ 44 odst. 4 ZVZ).

Odpověď:

Uchazeč se odvolává na starý ZVZ - § 44 je dle platného zákona 134/2016 Sb. „Střet zájmů“. Kód položky podle cenové soustavy se uvádí dle §6 vyhl. 230/2012 Sb. v platném znění, pouze pokud byla cenová soustava použita viz zákon č.169/2016 Sb. Výkaz výměr se na žádnou konkrétní cenovou soustavu neodkazuje.

Dotaz č. 2

V TZ je požadována skladba skla 6/14/4 a při tom $RW=38\text{dB}$, což nesedí.

- 6/14/4 má totiž útlum 36dB
- 8/20/4 má útlum 37dB
- 4.4.2 Strph/16/4 má útlum 39dB

Prosím tedy o upřesnění, nebo vznesení dotazu na projektanta, co vlastně požaduje. Rozdíly v ceně skel s vyšším Rw jsou pak vcelku zásadní.

Odpověď:

Požadavek $Rw=38\text{ dB}$ se vztahuje na okno jako celek, tzn. že se zahrnuje všechny jeho části – sklo, rám, použitý plyn apod.

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Kolářková