

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	UK KaM - Zateplení koleje Hvězda - II, Praha
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Zadavatel:	Univerzita Karlova v Praze, Koleje a menzy
Sídlo zadavatele:	Voršilská 1, 116 43 Praha 1
IČO:	00216208
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Jiří Macoun

V Praze dne 13. 2. 2017

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Máme dotaz ohledně pozic 13 (268); 14(24); 19(9) celkem se jedná o cca. 300 ks. Dle výpisu požadují pákový uzávěr, nevíme zda výška parapetu je taková aby stačila klika na boku (levnější varianta než dodávat pákové ovládání), nemáme k dispozici půdorysy abychom posoudili, hodili by se i k nacenění vch. dveří.

Odpověď:

Výška parapetu u pozice oken P13 , P14 a P19 je 1800 mm, tzn. že musí být pákový uzávěr. Nelze použít kliku na boku. Specifikace pro vchodové dveře je přesně určena pro pol. Z30 na výkrese č.22 a pro pol.Z31 na výkrese č.19

Dotaz č. 2

Specifikace hlavního izolantu KZS z technické zprávy je EPS PLUS 70F bez udání požadované hodnoty součinitele tepelné vodivosti λ - tato hodnota je uvedena ve výkresové dokumentaci jako max. 0,031 W/mK. S tímto parametrem se běžné šedé (grafitové) desky EPS však nevyrábějí. Je tato hodnota opravdu max. přípustná a je tedy požadována deska lepších specifikací (např. Penogrey 100F, Baunit open reflect, Weber clima Sd plus)?

Odpověď:

Hodnota součinitele tepelné vodivosti vychází z energetického auditu. Je tedy nutné použít desky s touto specifikací. Tloušťka desky je navíc limitována max.možným přetížením obvodového pláště.

Dotaz č. 3

Z tabulky PSV prvků si nejsem jistý materiálovou specifikací prvku Z 37 - sestava 2dílného okna a dveří s nadsvětlíkem. Jedná se o hliníkový prvek?

Odpověď:

Ano jedná se o hliníkový prvek barvy bílé.

Dotaz č. 4

Pol. 38 z VV - nejsem si jistý zda uvedená výměra 80,61m³ je 100% celkové plochy nebo uváděných 30% oprav?

Odpověď:

Jedná se již o konečnou výměru tedy 30%.

Dotaz č. 5

pol. 241, 242, 243 - podle popisu ve VV není jasné, zda se jedná o keramickou dlažbu popsanou v TZ v odstavci 5.10 "podlahy na terasách" nebo betonovou velkoformátovou (terasovou) dlažbu (viz popis pol. 242). Navíc tuto dlažbu (označenou na výkresech číslem 5) u objektu BII ve výkresech nikde nevidím. A k jakým pol. ve VV přísluší dlažba popsaná

v odstavci TZ 5.14 "Keramické dlažby"?

Odpověď:

pol.241,242,243 – dlažba na topných kanálcích dle popisu, -jedná se o plochu v rozích u budov BI x C1,BII x CII,BIII x C3 – viz příslušné pohledy 300 x 300 mm např.Best,

dále je dlažba použita na terase u bloku BII.

Odst.5.10 se týká teras s novou dlažbou v 2.NP u obj.D3,D2 a D1.Původní keramická dlažba byla vyměněna za betonovou – viz pol.241.242,243.Skladba zůstává stejná.

Dotaz č. 6

Ve výkresech PD je úprava soklu obkladem cihelnými. pásy označenou (4) - nevím, zda ve VV jsou tyto práce zastoupeny pol. 76 a 77 nebo pol. 236 a 237? Resp. nejsou tyto práce v rozpočtu duplicitně?

Odpověď:

Platí po úpravě pol.76 a 77.

Pol.236 a 237 budou 0 – zůstaly omylem před finálním přepočtením ploch a ve špatné kapitole.

Dotaz č. 7

Musí se předkládat seznam subdodavatelů, když v zadávací dokumentaci o tomto není zmínka, ale v SoD v odd. 15 Přílohy ke smlouvě má být jako příloha č. 5 (která chybí) předložen jako součást nabídky. A ještě jeden dotaz. Je nutno v elektronické podobě na CD předkládat celou nabídku, tak jak bude v listinné podobě, tzn. včetně všech příloh (výpisy z OR, ŽR, RT atd)?

Odpověď:

Zadavatel uvedl v bodě 10.2 požadavek na uvedení seznamu poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi, a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Požadavek na uvedení seznamu poddodavatelů tedy je uveden v rámci zadávací dokumentace. Příloha č. 5 smlouvy uvedená v kapitole 15.1 je v souladu s bodem 10.2 zadávací dokumentace. Dle ZZVZ subdodavatel = poddodavatel. Na CD zadavatel doporučuje doložit zejména oceněný výkaz výměr.

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Kolářková