



POZNÁMKA:

Návrh vychází z archivní dokumentace. Při zjištění odchylek od skutečného stavu je nutné konzultace se statikem !!!

Všechny prostupy VZT budou vodotěsně napojeny na stávající krytinu

Všechny prostupy VZT budou umístěné do prostoru mezi žebra stáv. stropních panelů !!!

Pod stropem je snížená část podhledu, toto tvarování nutno zachovat



Název: 3.LÉKAŘSKÁ FAKULTA - OBJEKT RUSKÁ 2411 VZDUCHOTECHNIKA

Ruská 2411, Praha 10

Investor: Univerzita Karlova v Praze
Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1



Ing. Ondřej Hlaváček
Havlovská 1113/12, Praha 6
+420 725 349 334
techorg@techorg.cz

datum: 04/2019

formát A4:

stupeň dokumentace: DPS

měřítko: 1:500

číslo výkresu: C02

číslo paré:

Část: C SITUACE

Zodpovědný projektant části: Ing.arch.Bartoušek

Název přílohy: C 1.2. SITUACE - NÁVRH