



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Vážení,

dne 24. 6. 2020 zahájil zadavatel **Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha, IČO: 00216208** (dále jen „zadavatel“) zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem: „**Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4 etapa**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

(pozn.: původní znění dotazů je vždy uvedeno kurzívou včetně případných přepisů, rozděleno pro přehlednost dle jednotlivých otázek a odpovědí na ně)

Zadavatel obdržel dne 6. 8. 2020 skrze elektronický nástroj zadavatele E-ZAK žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 1

Žádáme o zaslání výkresu k čerpací šachtě, kterou jsme nikde na situaci ani v technické zprávě nenašli.

23	871	871999601 SPC	D+M Betonová čerpací šachta na kanalizačním potrubí - DN 2000 včetně vystrojení - Specifikace dle PD - ČŠ
----	-----	---------------	--

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Zadavatel plně odkazuje na Vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 5 ze dne 5. 8. 2020, odpovědi zadavatele na dotazy č. 16, č. 27 a č. 32.

Dotaz č. 2

Žádáme o zaslání projektové dokumentace k níže uvedené položce výkazu výměr, část VRN. Bez podrobnější specifikace není možné položku ocenit.

5	011002005 RTO	<i>Dopojení měření a regulace nových zařízení na stávající měření a regulaci. Propojení se provede takovým způsobem, aby mohly být jednotlivé komponenty ovládány dle potřeby jednotlivých provozních celků. Signalizace poruch, chodu zařízení a zapnutí komponent a zařízení bude přeneseno do stávajícího zařízení. Dojde k zajištění nového grafického rozhraní pro ovládání. Součástí dodávky bude prokabelování, kotvení, instalace komponent nutných pro provoz MaR a zajištění funkčnosti celého systému.</i>	sada	1,00
---	---------------	---	------	------

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2

Zadavatel plně odkazuje na Vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 3 ze dne 21. 7. 2020, odpověď zadavatele na dotaz č. 38 na straně 18 (v textu chybně uvedeno jako odpověď na dotaz č. 37).



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Zadavatel dále zpětnou kontrolou svého postupu naznal, že ve Vysvětlení a změně zadávací dokumentace č. 5 ze dne 5. 8. 2020 chybně uvedl v odpovědi na dotaz č. 37 informaci v rozporu se zněním Projektové dokumentace.

Zadavatel v odpovědi uvedl požadavek na kotevní prvky přiznané, což je v rozporu se zněním projektové dokumentace, kde jsou uvedeny kotevní prvky skryté, viz listy „01-D.1.1.c.08_ TECHNICKE PODMINKY - KML“ (str. 64) a „02-D.1.1.c.08_ TECHNICKE PODMINKY - KML“ (str. 54).

V návaznosti na nápravu uvedeného přepisu a zajištění souladu zadávací dokumentace tímto Zadavatel opravuje znění odpovědi zadavatele na dotaz č. 37 v rámci Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 5 ze dne 5. 8. 2020, která nově zní:

Protihluková stěna bude na obou objektech stejná. Jedná se o sendvičový stěnový panel s jádrem z minerální vlny se standardním upevněním pomocí **skrytých** kotevních prvků, tl. jádra 100 mm, horizontální kladení, akustika - index vzduchové neprůzvučnosti - R_w - 32 dB, povrchové plechy - žárově pozinkovaná ocel Z275 podle ČSN EN 10346 s povrchovou úpravou Polyester - polyesterový lak nanášený v nominální tloušťce 25 μ m, standardní tl. vnějšího plechu 0,60 mm, vnitřního plechu 0,50mm, RAL 7035 světle šedá.

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace zadavatele v souladu s ust. § 98 a 99 zákona zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek. Aktuální lhůta pro podání nabídek je vždy stanovena na profilu zadavatele.

Mgr. David Bábsky

Naviga Assistance, s.r.o.

Zástupce zadavatele