



LEGENDA ČÍSELNÉHO PŘÍRAZENÍ KABELŮ:

- S - XxKAB101.1 UTP4x2 LSZH cat.5e
- S - XxKAB101.2 UTP4x2 PE cat.5e
- Z - XxKAB102.1 SUPERBUS AB01
- Z - XxKAB102.2 FI-H06
- Z - XxKAB102.3 FI-H08
- Z - XxKAB103.1 Kabel ohebný 2x1,0

LEGENDA SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ:

- S ROZVODY STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE
- Z ROZVODY PZTS
- DT ROZVODY ZVONKU PRO VOZÍČKÁŘE

- SK - datový rozvaděč 19"
- SK - zásuvka datová 2x RJ45, cat.5e
- SK - zásuvka datová 1x RJ45, cat.5e
- WIFI komunikační jednotka
- WIFI anténa
- PZTS - ústředna
- PZTS - ovládací klávesnice
- PZTS - koncentrátor
- PZTS - PIR vějíř
- PZTS - magnetický detektor
- PZTS - siréna venkovní
- Zvonek pro vozičkáře - zvonkové tablo
- Zvonek pro vozičkáře - zvonek

LEGENDA SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ:

- TRASA V EL.INSTALAČNÍ LIŠTĚ
- VÝŠKOVÝ PŘECHOD KABELOVÉ TRASY
- STUPACÍ KABELOVÁ TRASA
- ULOŽENÍ VE VÝKOPU

POZNÁMKA:  
JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK (VÝROBKY) NEBO TECHNOLOGIE, MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.  
PROSTUPY KABELŮ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI POŽÁRNĚ UTĚSNIT - POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘÍSLUŠNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE VIZ. POŽADAVKY V TECH. ZPRÁVĚ PBŘS.  
PŘI KLADENÍ KABELŮ SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ DODRŽET ODSTUPY OD OSTATNÍCH ROZVODŮ:  
- DO 5m SOUBĚHU 6cm, NAD 5m SOUBĚHU 20cm A PŘI KŘÍŽOVÁNÍ 1cm (MIN. DLE ČSN 33 2000-5-52)  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41:  
-SÍŤOVÝ ZDROJ SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
-OSTATNÍ PRVKY MALÝM NAPĚTÍM SELV  
PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VE SMYSLU ČSN 33 2000-5-51 JE SOUČÁSTÍ DOKLADOVÉ ČÁSTI TĚTO PD.

TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY.		
Z/C	K/R	DATUM / DATE
Č/N		
DOPLNĚNÍ / AMENDMENT		
PO NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI ZE DNE 05.12.2019		
±0,000 = 196,85 m n.m. Bp		
PROJEKT / PROJECT		
PROVIZORNÍ MENZA - UK ALBERTOV		
ALBERTOV, PRAHA - NOVÉ MĚSTO		
D.1.4h - ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ		
KRAJ / REGION:		MĚSTSKÝ ÚŘAD / MUNICIPALITY:
Praha		Praha 2
INVESTOR / CLIENT:		
UNIVERZITA KARLOVA		
OVOČNÝ TRH 560/5, 113 36 PRAHA 1		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY / EXECUTIVE ARCHITECT:		
JKA CZ		
Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03; T: 773 550 371; E: info@jka-cz.cz; W: www.jka-cz.cz		
AUTORIZAČNÍ RAŽITKO / AUTHORIZATION:		ČÍSLO ZAKÁZKY / PROJECT NUMBER:
		2017-01-005
PÁŘE / SET:		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER:		
ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ		
ZPRACOVÁNÍ / DRAWING BY:		
BULENA PETR		
KONTROLA / CHECKED BY:		
ING. STANISLAV MARHOLD		
FÁZE / PHASE:		
DPS_DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
OBJEKT / BUILDING:		
PROVIZORNÍ MENZA - UK ALBERTOV		
Konvent sester Alžbětinek parc. č. 1564/4, k.ú., Nové Město		
MĚŘÍTKO / SCALE:		FORMAT / SIZE:
1:75		4x A4
NÁZEV VÝKRESU / TITLE:		
PŮDORYS 1.NP		
ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING NO.:	DATUM / DATE:	REVIZE:
D.1.4h.02	05.12.2019	X