PODROBNÁ SITUACE



POZNÁMKA:

TRASY STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNO PROVĚST JEJICH VYTYČENÍ.

POTRUBÍ VODY BUDOU VE VÝKOPECH ULOŽENA NA PEČLIVĚ PŘIPRAVENÁ DNA VÝKOPŮ - UPRAVENÁ DO POŽADOVANÉHO PROFILU A SPÁDU. NA TAKTO PŘIPRAVENÁ DNA BUDOU PROVEDENA ŠTĚRKOPÍSKOVÁ LOŽE tl. 100mm. POKLÁDKA POTRUBÍ BUDE PROVEDENA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE. ROVNĚŽ OBSYP POTRUBÍ A CELKOVÝ ZÁSYP tl. 200mm SE ZHUTNĚNÍM BUDE PROVEDEN DLE POKYNŮ VÝROBCE.

RUŠENÁ VODOVODNÍ POTRUBÍ - VEŘEJNÉ ŘADY, PŘÍPOJKY, AREÁLOVÉ ROZVODY A ODBOČKY K HYDRANTUM Z DANÉ LOKALITY, KTERÁ NEBUDOU NADÁLE VYUŽÍVÁNY, BUDOU VYTAŽENY NEBO ZAPLNĚNY INERTNÍM MATERIÁLEM A OPATŘENY SLEPOU PŘÍRUBOU CO NEJBLÍŽE K MÍSTU NAPOJENÍ NA VODOVODNÍ ŘAD.

Z PROHLÍDKY LOKALITY JE PATRNÉ, ŽE STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY BYLY UKLÁDÁNY VE DVOU RŮZNÝCH HLOUBKÁCH A TO 1,50m a 2,00m POD TERÉNEM.

NÁZVY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JSOU ZMÍNĚNY KVŮLI ORIENTACI - NEDOJDE K OSAZENÍ VÝROBKU, KTERÝ BUDE URČEN K NĚČEMU JINÉMU, ČI BUDE PRACOVAT NA JINÉM PRINCIPU.

LEGENDA:

- Š — NOVÁ BETONOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA - ø1000 mm
  - tloušťka stěny skruží 120mm
  - litinový poklop D400 s betonovou výplní
- R — NOVÁ PLASTOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA - ø425 mm
  - tělo šachty z korugované trouby ø425 mm
  - s PP dnem a výkyvnými hrdly - 7,5°
- R0 — NOVÁ PLASTOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA - ø400 mm
  - tělo šachty z korugované trouby ø400 mm
  - s integrovanou zpětnou klapkou DN200
  - PP dno: průtočné
- D1 — NOVÁ PLASTOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA - ø400 mm
  - tělo šachty z korugované trouby ø400 mm
  - PP dno
- VŠtáv. — STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA
  - monolitická
  - rozměry neznámé
- OT1 — NOVÝ ODLUČOVAČ TUKU - ø1800 mm
  - válcová dvouplášťová nádrž s armovací výztuží pro betonáž
- DN — DEŠŤOVÁ NÁDRŽ
- Ž1 — LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB délky cca 9,50m a 11,00m
  - z polyesteru se skelnými vlákny
  - zatížení roštu A15 a D400
- KATASTRÁLNÍ MAPA
- 380/2 — PARCELNÍ ČÍSLA
- OKOLNÍ STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- NOVĚ BUDOVANÉ OBJEKTY

S

SEZNAM ETAP:

I. ETAPA - **VÝSTAVBA PROVIZORNÍ MENZY**
II. ETAPA - VÝSTAVBA, ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY, CHLORAČNÍ STANICE, PŘELOŽKY IS
III. ETAPA - VÝSTAVBA BIOCENTRA A DOPLŇKOVÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

LEGENDA INŽ. SÍTÍ:

NOVÉ SÍTĚ - I.Etapa:

- DOČASNÝ AREÁLOVÝ VODOVOD - potrubí PE100 RC SDR11 / PN16
- NOVÁ DOČASNÁ AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - potrubí PVC-KG-SN8
- NOVÁ DOČASNÁ AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - potrubí PVC-KG-SN8
- NOVÁ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA
- NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

RUŠENÉ SÍTĚ:

- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ VODOVOD - RUŠENO
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - RUŠENO
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÁ KANALIZACE - RUŠENO
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - RUŠENO
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÁ INFEKČNÍ KANALIZACE - RUŠENO
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ EL. VEDENÍ - RUŠENO
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD - RUŠENO
- STÁVAJÍCÍ TEPLOVOD - RUŠENO

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

- STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÝ VODOVODNÍ ŘAD
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ VEŘEJNÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ VEŘEJNÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÁ INFEKČNÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABEL (T-MOBILE)
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABEL (CETIN)
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABEL (UNIVERZITA KARLOVA)
- STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ EL. VEDENÍ - NN

NOVÉ BUDOUCÍ SÍTĚ:

- BUDOUCÍ VEŘEJNÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY.

Z/Č	K/R	DATUM / DATE	Č/N	DOPLNĚNÍ / AMENDMENT

PO NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI ZE DNE 05.12.2019

±0,000=196,85 m.n.m. Bpv

PROJEKT / PROJECT:
PROVIZORNÍ MENZA - UK ALBERTOV
ALBERTOV, PRAHA - NOVÉ MĚSTO

INVESTOR / CLIENT:
UNIVERZITA KARLOVA
OVOCNÝ TRH 560/5, 113 36 PRAHA 1

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY / REGISTERED ARCHITECT:
znamenIIII
ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI S.R.O., U POŠTOVNY 968/5, PRAHA 1
T: 224 922 113, E: ARCHITEKTI@ZNAMENICTYR.CZ, W: WWW.ZNAMENICTYR.CZ

ZPRACOVATEL ČÁSTI / SUBCONTRACTOR:
JIKA CZ
Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03, T: 773 550 371, E: info@jika-cz.cz, W: www.jika-cz.cz

AUTORIZACE RAZÍTKO / AUTHORIZATION: | PARE / SET:

ZPRACOVAL/A PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER:
ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ

ZPRACOVAL / DRAWN BY:
Bc. MARTIN LÁNSKÝ, DiS.

KONTROLOVAL / CHECKED BY:
ING. LUKÁŠ TROJÁNEK

FÁZE / STAGE:
DPS PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROFESE/BRANŽ:
D.2.3.2 - VODOVOD

MĚŘÍTKO / SCALE:
1:250

NÁZEV VÝKRESU / TITLE:
PODROBNÁ SITUACE

ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING No.:	DATUM / DATE:	REVIZE:
D.2.3.2.02	**05.12.2019**	**X**