



Pražské vodovody  
a kanalizace

22

Váš dopis zn.

Ze dne 10. 12. 2018

Naše značka 65859/18

Vyřizuje Ing. Irena Paulová  
Útvar technicko-provozní činnosti  
Dykova 3, Praha 10

Tel. / fax 221 501 170

E-mail irena.paulova@pvk.cz

Datum 21. 1. 2019

Vážená paní

Ladislava Ťupová

Stříbrského 685/10

149 00 Praha 4

**Vyjádření k výstavbě provizorní menzy UK Albertov, Praha 2 – Nové Město,  
p.č. 1556/2,3, 1564/4,6, 2466/1**

Stavebník: Univerzita Karlova, IČ 00216208

Jedná se o stavbu dočasné, provizorní menzy, která tedy nebude mít vlastní číslo popisné. Stavba bude zajišťovat stravování studentů během výstavby Biocentra Kampus Albertov. Bude sestavena z přenosných obytných a sanitárních kontejnerů, které budou osazeny na betonové prefabrikované základové desky. Zásobení vodou bude zajištěno z odběru TČO 300275 – 10 (odběratel Konvent sester alžbětinek v Praze) po vzájemné dohodě a odvádění odpadních vod vnitřní kanalizací UK (odběr 300275 – 4).

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury na území hl. m. Prahy, není účastníkem územního a stavebního řízení a neprovádí kontrolu staveb vnitřních instalací vodovodů a kanalizací a ani jí to dle příslušných právních předpisů nepřísluší.

Za posouzení dostatečné kapacity stávající vodovodní a kanalizační přípojky a vnitřního vodovodu a kanalizací s ohledem na potřebu vody a odvádění odpadní vody do/z celého objektu zodpovídá projektant, který případně navrhne rekonstrukci vodovodní nebo kanalizační přípojky.

Projektovou dokumentaci vracíme s tím, že upozorňujeme na dodržení ČSN EN 806 – Vnitřní vodovody, ČSN EN 12056 – Vnitřní kanalizace a dalších doplňujících norem a vyhlášek.

**U rekonstrukcí suterénních prostor připomínáme, že kanalizačním potrubím chráněným proti zpětnému vzduť se nesmí odvádět odpadní vody z ploch, zařizovacích předmětů a zařízení, která jsou nad nejvyšší hladinou zpětného vzduť ve střeše.**

Z pohledu provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu s předloženou projektovou dokumentací za výše uvedených podmínek souhlasíme.

S pozdravem

Ing. Marek Červenka  
manažer útvaru technicko - provozní činnosti

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.  
102 00 Praha 10, Dykova 3  
Úsek provozního ředitele  
733