



Naše č.j.: HSAA- 14138-3/2018  
Váš dopis zn.: ze dne 6.12.2018  
Počet listů: 1/2  
Přílohy:  
Vyřizuje za PO: por. Ing. Tomáš Vojta  
email: tomas.vojta@hzspraha.cz  
tel.: 950 850 717  
V Praze dne: 03.01.2019

**Ladislava Ľupová**  
**Střibského 685/10**  
**149 00 Praha 4**

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO**  
**dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

**Název stavby:** Provizorní menza - UK Albertov  
**Místo stavby:** Praha 2, Nové Město č.parc. 1564 a další, Albertov  
**Stavebník:** Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, Praha 1  
**Předložená dokumentace:** územní a stavební řízení, Ing. Jiří Stránský (10/2018),  
číslo ČKAIT: 0602162

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy (dále jen „HZS hl. m. Prahy“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 6.12.2018 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

**SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKOU.**

**Podmínka:**

Navržený vypínací prvek Total Stop musí být umístěn v prostoru, který je přístupný z volného prostranství do maximální vzdálenosti např. 5 m od vstupu do objektu.

**Odůvodnění:**

HZS hl. m. Prahy vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Hana Menclová Ph.D. a Ing. Jiří Stránský (10/2018,  
číslo ČKAIT: 0602162)

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS hl. m. Prahy k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje, mimo uvedené podmínky obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou mimo uvedené podmínky splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.



Odůvodnění podmínky:

V souladu s čl. 4.1.6 normy ČSN 73 0848 - Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody, musí být vypínací prvek Total Stop umístěn v prostoru, který je přístupný z volného prostranství do maximální vzdálenosti např. 5 m od vstupu do objektu.

Česká republika  
Hasičský záchranný sbor  
hlavního města Prahy  
Sokolská 62, 121 24 Praha 2

V. R. Štanc

mjr. Ing. Alena Rejmonová  
vedoucí oddělení pro Prahu 1 a Prahu 2