

## **Vyjádření k předložené dokumentaci a podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. (dále THMP, a.s.)**

**Číslo vyjádření:** 3799/19

**Žadatel:** Lukáš Trojánek, JIKA-CZ s.r.o., Dlouhá 101 – 103,  
500 02 – Hradec Králové

**Investor:** Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 113 36 – Praha 1

**Název akce:** „KAMPUS ALBERTOV GLOBECENTRUM“

**Stupeň PD:** DUR

**Zájmové území:**

**Adresa:** Hlavní město Praha

**Kat. území:** Nové Město

Žadatel vymezil žádostí a přiloženou projektovou dokumentací zájmové území.

Ve vymezeném území se nachází zařízení veřejného osvětlení ve správě společnosti THMP, a.s.

Na základě této žádosti vydává společnost THMP, a.s. následující vyjádření:

### **Dojde ke kontaktu s VO - výstavba**

Dle předložené dokumentace bude postaveno 14 nových stožárů VO, které budou napojeny ze stožáru VO 202379. Ze stožáru VO 202379 bude veden nový kabel VO, který bude smyčkován do nových stožárů VO. Tento kabel bude ukončen ve stávající skříni VO 233818 z které budou paprskovitě napojeny stávající stožáry v ulici Františka Lenocha.

V rámci této stavby dojde k výměně a přezbrojení stávající skříně VO 233818.

Stávající stožár VO 202364 bude v rámci stavby přeložen.

Stožáry budou propojeny kabelem CYKY 4J x 16 mm<sup>2</sup>, zároveň s kabelovým vedením bude položen zemnicí drát FeZn průměr 10 mm.

V místech vjezdů a přejezdů musí být kabel VO uložen do obetonované chráničky DN 110 s krytím 1 m.

Při stavbě veřejného osvětlení použijte tyto typové výrobky:

Dělicí skříň VO 1 ks

Stožár HL052/70W Včetně svítidla 14 ks

Výzbroj SCHM 1,5 - 35

Kabel CYKY 4J x 16 mm<sup>2</sup>

Zemní drát FeZn průměr 10 mm

**Před zahájením prací na zařízení VO musí být provedeno nahlášení na dispečink PRE 26705 5471 nebo 26705 5483. Telefonicky musí být oznámeno bezprostředně před započatím prací a po ukončení prací.**

Stavebník nebo jím pověřená osoba je povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení v příloze, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Vyjádření je platné pouze pro vyznačené území, pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

Technik VO:

Jiří Zavázal, mobil 778 886 043, e-mail: [jiri.zavazal@thmp.cz](mailto:jiri.zavazal@thmp.cz)

**Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.**

**Při nedodržení podmínek nebude možné VO předat do majetku MHMP.**

V Praze dne: 30.4.2019

Vyřizuje: David Kudrnka

Za společnost THMP, a.s.:



Ing. Věra Bursíková  
ředitelka úseku správy a obnovy

Příloha: Všeobecné podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti THMP, a.s.