

## **Vyjádření k předložené dokumentaci a podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. (dále THMP, a.s.)**

**Číslo vyjádření:** 3800/19

**Žadatel:** Lukáš Trojánek, JIKA-CZ s.r.o., Dlouhá 101 – 103,  
500 02 – Hradec Králové

**Investor:** Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 113 36 – Praha 1

**Název akce:** „KAMPUS ALBERTOV BIOCENTRUM“

**Stupeň PD:** DUR

**Zájmové území:**

**Adresa:** Hlavní město Praha

**Kat. území:** Nové Město

Žadatel vymezil žádostí a přiloženou projektovou dokumentací zájmové území.

Ve vymezeném území se nachází zařízení veřejného osvětlení ve správě společnosti THMP, a.s.

Na základě této žádosti vydává společnost THMP, a.s. následující vyjádření:

### **Dojde ke kontaktu s VO - výstavba**

Dle předložené dokumentace bude postaveno 19 nových stožárů VO, které budou napojeny ze zapínacího bodu ZM 0770 a dále bude rozvod propojen do stávajícího stožáru VO 202315. Stožáry budou propojeny kabelem CYKY 4J x 16 mm<sup>2</sup>, zároveň s kabelovým vedením bude položen zemnicí drát FeZn průměr 10 mm.

V místech vjezdů a přejezdů musí být kabel VO uložen do obetonované chráničky DN 110 s krytím 1 m.

V rámci této stavby budou demontovány stávající stožáry VO 202298 – 202314.

Při stavbě veřejného osvětlení použijte tyto typové výrobky:

Stožár HS 2382/150W včetně svítidla 14 ks

Stožár HL 052/70W včetně svítidla 5 ks

Výzbroj SCHM 1,5 - 35

Kabel CYKY 4J x 16 mm<sup>2</sup>

Zemní drát FeZn průměr 10 mm

**Před zahájením prací na zařízení VO musí být provedeno nahlášení na dispečink PRE 26705 5471 nebo 26705 5483. Telefonicky musí být oznámeno bezprostředně před započatím prací a po ukončení prací.**

Stavebník nebo jím pověřená osoba je povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení v příloze, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Vyjádření je platné pouze pro vyznačené území, pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

Technik VO:

Jiří Zavázal, mobil 778 886 043, e-mail: [jiri.zavazal@thmp.cz](mailto:jiri.zavazal@thmp.cz)

**Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.**

**Při nedodržení podmínek nebude možné VO předat do majetku MHMP.**

V Praze dne: 30.4.2019

Vyřizuje: David Kudrnka

Za společnost THMP, a.s.:



Ing. Věra Bursíková  
ředitelka úseku správy a obnovy

Příloha: Všeobecné podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti THMP, a.s.