

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Univerzita Karlova

se sídlem: Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha 1

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Filozofická fakulta, náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále též jako „FF UK“)

osoba oprávněná jednat za zadavatele: doc. Mirjam Friedová, Ph.D., děkanka FF UK

adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_13.html

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: UK-FF – Rekonstrukce obvodového a střešního pláště budovy


Dotaz ze dne 3. 4. 2017

„Žádáme tímto o odpovědi na níže uvedené dotazy

- 1) ve výkresové části PD je uvedena specifikace zámečnických výrobků odkazem na Tabulky zámečnických prvků – tuto tabulku jsme však nedohledali – **prosíme o doplnění.**
- 2) v návrhu postupu obnovy kovových prvků (TP5) je uvedeno, že demontované kovové prvky budou protikorozně ochráněny žárovým zinkováním – **máme obavu, že některé prvky žárově zinkovat nelze (nelze zaručit jejich integritu při procesu zinkování; např. sponkování mříží)**
- 3) položka zámečnických výrobků s označením Z44 (Nová ocelová konstrukce stojanu pro slavnostní osvětlení) není vykázána ve VV, k tomu patřičný výkres s označením D.1.4.38 nebyl nalezen – **prosíme o doplnění.**
- 4) ve VV nejsou vykázány položky, jež se týkají dodávky nového světlíku krčku auly (označeno jako zámečnické výrobky Z42, Z43) – **kam máme nacenit.“**

Odpověď:

- ad1) Tabulka zámečnických prvků byla doplněna v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. Dokumenty jsou volně dostupné na profilu zadavatele pod odkazem: https://zakazky.cuni.cz/contract_display_416.html.
- ad2) Repasované i nové mříže by měly mít podle projektu provedenou základní antikorozní úpravu žárovým pozinkováním. Podle našich zkušeností by s tímto neměl být problém, většina mříží je spojována nýtováním nebo svařením, sponky se vyskytují jen velmi minimálně – na mřížích Z26 (4 ks) se jedná o 6 ozdobných kroužků uprostřed mříže. Pokud by u tohoto detailu mohla vzniknout při zinkování nějaká komplikace (což je možné posoudit po odstranění nátěru), lze ji vyřešit např. dodatečným bodovým přivařením v těchto několika místech.
- ad3) + ad4) Dotazy se týkají položek, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr a to z důvodu, který je uveden v STZ bod B.2.2 „Některé práce popsané v tomto projektu nebyly zahrnuty do investičního záměru, nebo byly provedeny dříve, případně jsou součástí



FILOZOFICKÁ FAKULTA
UNIVERZITY KARLOVY



jiného projektu, který bude realizován souběžně. V tomto smyslu je potřeba je brát jako doporučené, nejsou uvedeny ve výkazu výměr a nejsou předmětem nacenění.“

Zadavatel posoudil poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Výzvu k podání nabídky, podmínky a požadavky následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **12. 4. 2017 v 13:00 h.**

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **12. 4. 2017 od 13:05 hodin v místnosti č. 458** ve 4. patře budovy FF UK na adrese náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1.

V Praze dne 5. 4. 2017

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

děkanka FF UK