


POZNÁMKA
Soustava: 3PE + N ~50Hz, 230/400V/TN-C-S
Ochrana: Automatickým odpojením od zdroje
Rozvody: Vodi e CYKY
Sv tlo 3C 1,5
Zásuvky 3C 2.5

Stoupací vedení	"A"	Stoupací vedení	"B"	Stoupací vedení	"C"	Stoupací vedení	"D"
4B 16 - R-6.0		4B 16 - R-6.0		4B 16 - R-6.02		4B 16 - R-6.02	
CY 10 - R-6.0		CY 10 - R-6.0		CY 10 - R-6.02		CY 10 - R-6.02	
5C 2,5 - Vytáh V2		5C 2,5 - Vytáh V2		4C 1,5 F.S. - servopohon		4C 1,5 F.S. - servopohon	
4B 16 - R-5.0		4B 16 - R-5.0		4C 1,5 F.S. - poární tla itka		4C 1,5 F.S. - poární tla itka	
CY 10 - R-5.0		CY 10 - R-5.0		7C 1,5 - osv tlení schodizt		7C 1,5 - osv tlení schodizt	
5C 6 - Vytáh V1		5C 2,5 - Vytáh V1		4B 16 - R-5.02		4B 16 - R-5.02	
4B 16 - R-4.0		4B 16 - R-4.0		CY 10 - R-5.02		CY 10 - R-5.02	
CY 10 - R-4.0		CY 10 - R-4.0		4B 16 - R-4.02		4B 16 - R-4.02	
4B 16 - R-3.0		4B 16 - R-3.0		CY 10 - R-4.02		CY 10 - R-4.02	
CY 10 - R-3.0		CY 10 - R-3.0		4B 16 - R-3.02		4B 16 - R-3.02	
4B 16 - R-2.0				CY 10 - R-3.02		CY 10 - R-3.02	
CY 10 - R-2.0						4B 16 - R-2.02	
						CY 10 - R-2.02	

LEGENDA

* Rozmíst ní zásuvek podle požadavk
dodavatele ajové kuchyn

----- Trasa PVC Olabu - obsa0eno v
slaboproudu

PROJEKT INVESTOR AKCE	 S.T.O.		
	ATELIER M		
	ESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 9 I O:26987742 DI :CZ26697742 TEL-FAX: 233 330 981 EMAIL: atelierm@atelierm.cz		
	AUTOR ING.ARCH.L.MAT. JOVSKÝ		
	VED.PROJEKTANT ING.NAD. ZDA URBANOVÁ		
VÝKRES	PPOFESE ELEKTRO SILNOPROUD ZODP.PROJEKTANT ING. KAREL ERVENKA		
	UK V PRAZE, KOLEJE A MENZY VORVILSKÁ 1, 116 43, PRAHA 1		
	UK - KAM REKONSTRUC KOLEJ ARNOVA TA Z PARDUBIC VORVILSKÁ 1, PRAHA 1		
	M	1:75	
	P DORYS 2N.P		E - 3A E - 3B
FAZE	DATUM	. ZAKÁZKY	
DPS	VIII.2016	415/2016	