



Zásuvky umístěné ve stole

Zásuvky umístěné ve stole

Vodorovná vedení uložena nad podhledem, jinak pod omítkou

Sdružená trasa osv. tl. - pod omítkou nad dveřmi

Sdružená trasa zásuvek - ve Olabu v podlaze

POZNÁMKA  
Soustava: 3PE + N ~50Hz, 230/400V/TN-C-S  
Ochrana: Automatickým odpojením od zdroje  
Rozvody: Vodi e CYKY  
Sv tlo 3C 1,5  
Zásuvky 3C 2,5

Stoupací vedení "A" Stoupací vedení "B" Stoupací vedení "C" Stoupací vedení "D"

4B 16 - R-6.01  
CY 10 - R-6.01  
5C 2,5 - Výtah V2  
4B 16 - R-5.01  
CY 10 - R-5.01  
5C 2,5 - Výtah V1  
4B 16 - R-4.01  
CY 10 - R-3.01  
4B 16 - R-3.01

4B 16 - R-6.01  
CY 10 - R-6.01  
5C 2,5 - Výtah V2  
4B 16 - R-5.01  
CY 10 - R-5.01  
5C 2,5 - Výtah V1  
4B 16 - R-4.01  
CY 10 - R-4.01

4B 16 - R-6.02  
CY 10 - R-6.02  
4C 1,5 F.S. - servopohon  
4C 1,5 F.S. - poštovní tla. itka  
7C 1,5 - osv. tl. schodišt  
4B 16 - R-5.02  
CY 10 - R-5.02  
4B 16 - R-4.02  
CY 10 - R-4.02

4B 16 - R-6.02  
CY 10 - R-6.02  
4C 1,5 F.S. - servopohon  
4C 1,5 F.S. - poštovní tla. itka  
7C 1,5 - osv. tl. schodišt  
4B 16 - R-5.02  
CY 10 - R-5.02  
4B 16 - R-4.02  
CY 10 - R-4.02

#### LEGENDA

\* Rozmístění zásuvek podle požadavků  
dodavatele ajeové kuchyn  
--- Trasa PVC Olabu - obsaženo v  
slaboproudu

ATELIER M  
s.r.o.

ESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 9  
I O:26697742 DI :C226697742  
TEL-FAX: 233 330 981  
EMAIL: atelierm@atelierm.cz

AUTOR  
ING. ARCH. L. MAT. JOVSKÝ

VED.PROJEKTANT  
ING. NAD. ZDA. URBANOVÁ

PROJEKT  
PPROFESE  
ELEKTRO SILNOPROUD  
ZODP.PROJEKTANT  
ING. KAREL ERVENKA

INVESTOR  
UK V PRAZE, KOLEJE A MENZY  
VORVILSKÁ 1, 116 43, PRAHA 1

AKCE  
UK - KAM REKONSTRUKCE  
KOLEJ ARNOVA Z PARUBIC  
VORVILSKÁ 1, PRAHA 1

M. ITRKO  
1:75

VÝKRES  
P DORYS  
3N.P  
E - 4A  
E - 4B

FAZE  
DPS

DATUM  
VIII.2016

ZAKÁZKY  
415/2016

Výkres . E - 4B

Výkres . E - 4A

část B

část A